


PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE SITO

Scala 1:750



RISPONDEZA REQUISITI PER IMPIANTO "AGRIVOLTAICO"

REQUISITO A:

S_{tot} = 8,38 ha
S_{agricola} = 5,88 ha = 70,17 % > 70% di S_{tot} - VERIFICATO
S_{pv} = 2,49 ha = 29,71 % < 40 % di S_{tot} - VERIFICATO

REQUISITO B:

Esistenza e resa coltivazione mediante monitoraggio zona di controllo durante esercizio
Mantenimento della coltivazione di uliveti con sostituzione delle coltivazioni esistenti nei campi con carciofi e legumi su rotazione annuale
Produttività minima > 60% di FTV standard - VERIFICATO

REQUISITO D2:

MONITORAGGIO Esistenza, resa e mantenimento indirizzo produttivo mediante redazione di una relazione tecnica asseverata a cadenza annuale a cura di un agronomo nonchè raccolta dati di benchmark eventualmente con l'ausilio di Agenzie di collegamento dell'indagine comunitaria con metodologia RICA.

SUPERFICIE COMPENSATIVA DI RIMBOSCHIMENTO Del. 34/2019 Prov. Brindisi

S_{tot} = 8,38 ha
Sup. rimboschimento- 3,20 ha = 38,19 % > 25% di S_{tot} - VERIFICATO

LEGENDA

- RECINZIONE
- FASCIA DI MITIGAZIONE PERIMETRALE CON SIEPE
- COLTIVAZIONI DI LEGUMI E CARCIOFI CON ROTAZIONE ANNUALE
- FILARI DI ULIVI ESISTENTI
- TERRENO INERBITO
- MODULI FOTOVOLTAICI
- VIABILITA' INTERNA IN MISTO
- VIABILITA' ESTERNA DI ACCESSO IN MISTO
- CABINE ELETTRICHE
- VERDE DI COMPENSAZIONE
- FASCIA SERVITU' DI ELETTRODOTTO FUTURA LINEA AREA DI ALTRA SOCIETA'



			"BRINDISI GENTILE" SRL		
5	INSERITA SERVITU' DI ELETTRODOTTO FUTURA LINEA AEREA ALTRA SOCIETA'		MR	07/25	
4	ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI FORMULATE IN CONFERENZA DI SERVIZI		MR	07/25	
3	CONFERENZA DI SERVIZI - REGISTRO UFFICIALE n. 0018807 del 07/06/2024		MR	06/24	
2	ISTANZA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE		MR	03/23	
1	Assoggettabile a VIA con Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 109 del 27/10/2022		MR	08/22	
REV	DESCRIZIONE E REVISIONE		Signa	Data	Firma
			EMESSE		
PROGETTAZIONE	 GVC Via Principe di Salaparuta, 10 - 72014 Brindisi (BR) Tel. 0832/444444 C.F. 01671740727 P.I. 01671740727 www.gvc-ingenieri.it E-mail: info@gvc-ingenieri.it P.I. 01671740727 P.I. 01671740727	Geol. Antonio Di Biase Piazzale Principe di Salaparuta, 10 - 72014 Brindisi (BR) Tel. 0832/444444 C.F. 01671740727 P.I. 01671740727		Dott. Antonio Brucella Piazzale Principe di Salaparuta, 10 - 72014 Brindisi (BR) Tel. 0832/444444 C.F. 01671740727 P.I. 01671740727	
		Dott. ing. Michele Restano Cantoneviale S. Maria, 10 - 72014 Brindisi (BR) Tel. 0832/444444 C.F. 01671740727 P.I. 01671740727		Dott. oge. Paolo Costelli Viale Della Stazione 8, Cap 39100, Bolzano Tel. 0471/234567 C.F. 01671740727 P.I. 01671740727	
		Dott. ing. CARLO DI BIASE Dott. ing. CARLO DI BIASE Dott. ing. CARLO DI BIASE		APOLLO BRINDISI GENTILE SRL Viale Della Stazione 8, Cap 39100, Bolzano	
		Dott. ing. CARLO DI BIASE Dott. ing. CARLO DI BIASE Dott. ing. CARLO DI BIASE		APOLLO BRINDISI GENTILE SRL Viale Della Stazione 8, Cap 39100, Bolzano	
APOLLO BRINDISI GENTILE SRL Viale Della Stazione 8, Cap 39100, Bolzano					
Comune	COMUNE DI BRINDISI (BR)		COD. RIF. G/144/06/E/01/PD		
Opera	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 5.635,29 kWp DISPENSATO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO - UBICATO NEL COMUNE DI BRINDISI (BR)		ELABORATO		FILE
			Categorie	N.L.	
Disegno	ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI FORMULATE IN CONFERENZA DI SERVIZI		PD		Scala 1:750
			SISTEMAZIONE FINALE DEL SITO		
E-13 Questo disegno è il risultato di un progetto ideato e redatto da ingegneri e tecnici di legge e non è vincolato in nessuna maniera da alcuna autorità amministrativa.					