Spett.le

PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente

PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: Apollo Brindisi Gentile S.r.l. – VIA/PAUR – Realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW – COMUNE DI BRINDISI

Riscontro Vs. nota Protocollo n. 0002368 del 22/01/2024

Spett.le Ente,

con la presente la società Apollo Brindisi Gentile S.r.l. con sede legale in Viale della Stazione n° 7 – 39100 Bolzano (BZ), dà riscontro alla nota prot. n. 000238 del 22/01/2024.

- **In relazione alle interferenze con il reticolo idrografico, con particolare riferimento all’art. 6 delle NTA del PAI:** si allega “Studio Idraulico” dal quale si evince che per tempi di ritorno pari a 200 anni l’area di impianto è al di fuori delle aree allagabili.
 Parte dell’area destinata alle compensazioni ambientali (area bosco a nord dell’impianto agrovoltaiico) ricade in parte nelle aree allagabili con tempo di ritorno pari a 200 anni.
 Si richiede pertanto all’Autorità di Bacino di esprimere un proprio parere alla luce dello studio condotto.
- **In relazione al parere del Comune di Brindisi prot. N° 3545/2024 dell’11/01/2024 si ritiene che:**
 - L’area destinata a mitigazione ambientale sia comunque realizzabile anche se in parte ricadente in aree allagabili poiché secondo quanto riportato nel PUTT/p all’art. 3.08, 4.2 “Aree annesse”, lettera d) *sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di: [...] punto 1. Zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione.*
 Tanto anche in riferimento all’effetto benefico di “attenuazione” di eventuali fenomeni di esondazione prodotti da eventi alluvionali, come descritto nello studio idraulico allegato.
 L’obiettivo di tale area rimane per il proponente quello di destinare il sito al rimboschimento.
 - Per il medesimo articolo del PUTT/P, permane la parziale interferenza per l’area di impianto che ricade nella fascia classificata come “Emergenza idrogeologica”
 Si ritiene tuttavia che lo Studio Idraulico abbia dimostrato che tale area sia al di fuori delle aree individuate come allagabili, pertanto è possibile escludere il rischio del verificarsi di condizioni che determinano casi di “emergenza idrogeologica”.
- **Per quanto attiene all’area annessa di Masseria Restinco e alle disposizioni dell’art. 3.16 delle NTA per PRG adeguato al PUTT/p:** si allega layout aggiornato con esclusione dell’area di impianto che interferisce con il Bene Architettonico segnalato.

- **In merito alla relazione agronomica:**

- Si chiarisce che al di sotto dei moduli fotovoltaici non è prevista attività agricola, ad esclusione dell'inerbimento. L'area destinata alla coltivazione è da considerarsi al netto dell'ingombro dei tracker.
- In merito agli ulivi presenti sul sito si precisa che quelli oggetto di espianto e reimpianto sono in numero pari a 79, di cui:
 - n.62 ulivi che saranno espantati e reimpiantati dal lato opposto della strada interna sulla quale si trovano;
 - n.17 ulivi che saranno espantati e reimpiantati in altra area interna a quelle di progetto;
- Sempre al riguardo dell'attività colturale si allega revisione della lettera di intenti sottoscritta con la società che si occuperà delle coltivazioni nella quale si dà evidenza:
 - Dei dati catastali su cui verrà condotta l'attività agricola
 - Della relazione agronomica con indicazione delle colture da eseguire
 - Della disponibilità di un pozzo artesiano per l'irrigazione là dove prevista.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti

Bolzano, 21/02/2024

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.