



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741
Part. IVA: 00184540748
C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

APOLLO BRINDISI GENTILE SRL
Viale della Stazione n. 7
Bolzano
apollobrindisigentilesrl@legalmail.it

E AGLI ENTI IN ALLEGATO

OGGETTO: APOLLO BRINDISI GENTILE – VIA/PAUR - Realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW - COMUNE DI BRINDISI.

Con la presente si comunica che è stato pubblicato sul sito internet di questa Provincia il verbale della Conferenza di Servizi relativo alla valutazione del progetto di cui in oggetto tenutasi il 24/05/2024.

Copia del verbale e dei suoi allegati sono disponibili al link

<http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>

Come desumibile dalla nota in atti al prot. n. 17896 del 03/06/2024 il proponente ha manifestato la propria disponibilità a rimodulare il progetto per escludere l'interferenza delle opere con la fascia di rispetto dei 100 m dal reticolo idrografico ricompreso nel PAI.

Pertanto, come deciso dalla Conferenza di Servizi, il proponente è chiamato a trasmettere la documentazione progettuale completa al fine di consentire al Servizio Transizione Energetica di rilasciare il titolo autorizzativo di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed
Ecologia

APOLLO BRINDISI GENTILE – VIA/PAUR - Realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW - COMUNE DI BRINDISI.

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL **24/05/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 10:09, presso la sede della Provincia di Brindisi, Settore Ambiente, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, Dirigente del Servizio, e in presenza del dott. D'Urso Oscar Fernando, in qualità di segretario verbalizzante, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi finalizzata alla valutazione dell'istanza riportata in epigrafe.

Alla Conferenza di Servizi sono stati convocati, giusta nota prot. n. 14124 del 02/05/2024, gli Enti indicati nell'allegato elenco.

La conferenza di servizi è stata indetta e convocata in modalità sincrona e si svolge in modalità telematica per il tramite della piattaforma **Multiparty Meeting** collegamento al link <https://mm.cedrc.cnr.it/APOLLO>

Sono presenti i rappresentanti del Servizio Energia della Regione. Assistono ai lavori i rappresentanti della società proponente.

Preso atto degli assenti, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori. Si prende atto che non risulta consegnato al Servizio Paesaggio della Regione Puglia la nota di convocazione della seduta odierna e si provvede a trasmettere la stessa per eventuali osservazioni in merito da esprimersi entro cinque giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Presidente invita i partecipanti, laddove non già provveduto, a far pervenire la delega di partecipazione alla Conferenza.

La conferenza si apre alle 10:10.

Relativamente al progetto in esame, si richiamano le principali fasi della scansione procedimentale che ha preceduto la seduta odierna come di seguito sommariamente riportate.

A seguito dell'emanazione del provvedimento dirigenziale n. 109 del 27/10/2022 con il quale questo Servizio ha disposto l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6,468 MW ricadente nel Comune di Brindisi, il proponente in indirizzo, con nota in atti al prot. n. 18582 del 30/05/2023 ha chiesto l'avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 21721 del 23/06/2023 questo Servizio ha avanzato richiesta di documentazione integrativa e ha chiesto al proponente di chiarire se l'istanza in questione andasse intesa quale istanza di VIA/PAUR.

Con nota in atti al prot. n. 21847 del 26/06/2023 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa volta alla regolarizzazione dell'istanza presentata e ha chiarito che *relativamente alla richiesta di avvio del procedimento di VIA (prot. n. 18582 del 30/05/2023) il proponente intende avanzare istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.*

Con nota prot. n. 22370 del 29/06/2023, che qui si intende integralmente richiamata, questo Servizio ha comunicato l'avvio del procedimento in questione.

In riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti come di seguito riportato:

1. ENAC - nota prot. n. 87098 del 05/07/2023;
2. FSE – nota prot. n. 1090 del 05/07/2023;
3. Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 23606 del 10/07/2023;
4. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 21643 del 25/07/2023;
5. ARPA – nota prot. n. 52758 del 27/07/2023;
6. RFI – nota in atti al prot. n. 26264 del 31/07/2023;
7. TERNA – nota in atti al prot. n. 26301 del 31/07/2023;
8. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – nota prot. n. 7383 del 14/09/2023;
9. Comando Scuola Aeronautica Militare – nota prot. n. 42927 del 02/10/2023
10. Comune di Brindisi- nota in atti al prot. n. 85484/2023 del 31/07/2023.

Con nota in atti al prot. n. 36729 del 06/11/2023 il proponente ha comunicato di aver dato completo riscontro alle richieste pervenute dagli Enti interessati chiedendo l'indizione della Conferenza di Servizi. Con nota prot. n. 37189 del 09/11/2023 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto; si chiede a riguardo di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione.

Con nota prot. n. 38986 del 24/11/2023 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione la quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 220 del 03/01/2024, ha avanzato richiesta di documentazione integrativa.

Il proponente da ultimo con nota in atti al prot. n. 6252 del 22/02/2024 ha dato riscontro alle richieste di documentazione integrativa oltre che rappresentare le proprie osservazioni ai pareri pervenuti.

Risultano acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi di seguito indicati:

1. Comune di Brindisi – nota prot. n. N. 35454 del 11/01/2024;
2. Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 51131 del 30/01/2024;
3. ENAC- nota prot. n.21597 del 15/02/2024;
4. AQP – nota prot. n. 70090 del 25/10/2023;
5. Consorzio di Bonifica Centro SUD Puglia – nota prot. n. 5924 del 29/02/2024;
6. ARPA – nota prot. n. 15958 del 12/03/2024
7. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 8533 del 19/03/2024;
8. Servizio Demanio della Regione Puglia – nota prot. n. 0142053 del 20/03/2024.

Il Presidente della Conferenza riporta che a riscontro della convocazione della seduta odierna sono pervenuti i contributi di seguito riportati che si allegano al presente verbale compreso i contributi che dovessero pervenire successivamente alla chiusura dei lavori:

1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 11286 del 10/04/2024;
2. FSE – nota prot. n. 665 del 17/04/2024;
3. ARPA – nota prot. n. 43156 del 20/05/2024.

Il Presidente rappresenta quanto segue.

Come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 10073 del 25/03/2024 la Conferenza di Servizi, alla luce dell'interessamento di aree oggetto di tutela da parte del PPTR, chiedeva al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia di esprimere il parere di competenza atteso che il Comune di Brindisi con nota prot. n. 136229 del 12/12/2023 ha dichiarato che il procedimento paesaggistico non risulta delegato a detto Comune. Inoltre la Conferenza di Servizi chiedeva a detto Servizio di chiarire se i Beni cartografati nella sezione del SIT Puglia relativa alle aree non idonee F.E.R. ma non vincolate di fatto nel PPTR, con particolare riferimento a quelle che vengono individuate come Segnalazione dei Beni culturali nella sezione aree non idonee FER, debbano o meno essere considerati area non idonea. Alla luce del fatto che il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia non ha adottato alcuna precisazione si ritiene sciolta ogni riserva per tali aspetti e considerare le aree quali “non idonee” se interessate effettivamente da beni tutelati dal PPTR.

Il Comune di Brindisi con nota prot. n. 3545 del 11/01/2024 ha espresso parere non favorevole da un punto di vista urbanistico atteso che parte dell'impianto ricade nell'area annessa al corso d'acqua tutelato dal PRG. Al fine di poter superare il parere negativo del Comune di Brindisi e quindi poter considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola, si rende necessario che il proponente:

- preveda che i tracciati viari interni all'area d'impianto dovranno essere realizzati con materiale drenante e materiale compatibile da un punto di vista paesaggistico;
- garantisca una distanza di rispetto di 100 metri dal corso d'acqua prossimo in relazione all'area d'impianto;
- devono essere specificati e chiariti gli aspetti inerenti l'approvvigionamento idrico e i ruoli di ogni singolo soggetto interessato dalle attività agricole previste in progetto.

In relazione all'interferenza con il reticolo idrografico si precisa che il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e del Consorzio ARNEO riguardano la compatibilità idraulica degli interventi in questione mentre quanto rappresentato dal Comune di Brindisi attiene anche agli aspetti di compatibilità paesaggistica e urbanistica; alla luce di quanto sopra si rende necessario garantire una distanza di rispetto dai corsi d'acqua interessati di almeno 100 metri per l'area ove ricadono i pannelli fotovoltaici.

Interviene il rappresentante della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia che rappresenta quanto segue.

Dall'esame della documentazione integrativa richiesta dalla scrivente durante la precedente seduta di conferenza di servizi, e trasmessa dalla società istante in data 12.04.2024 con nota acquisita al prot.n.0182508, si comunica che ai sensi dell' art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 2193 la stessa può considerarsi completa ed adeguata ai fini AU.

Tanto si riferisce, ai fini della Verifica di Adeguatezza e completezza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.e si rimette al responsabile del procedimento PAUR, per le valutazioni di sua competenza in ordine alle conclusioni dei lavori conferenziali.

Preso atto della compatibilità ambientale espressa durante l'odierna seduta condizionata al rispetto di alcune prescrizioni formulate dall'Autorità competente, che determinano necessariamente una rimodulazione del layout dell'impianto, si invita la società proponente a voler aggiornare l'intera documentazione sul portale regionale Sistema Puglia.

Si rammenta la necessità di acquisire le misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M. 10-09-2010, condivise con l'amministrazione comunale.

A seguito dell'acquisizione di quanto richiesto sopra, dei giudizi di compatibilità ambientale e paesaggistica e della ricognizione dei pareri pervenuti, questa Sezione sarà nelle condizioni di chiudere il procedimento e pertanto chiederà alla società istante la presentazione della documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo autorizzativo di AU nell'ambito di questo PAUR.

Interviene il rappresentante della società proponente che rappresenta quanto riportato in allegato al presente verbale e trasmesso con nota in atti al prot. n. 17896 del 03/06/2024.

Dopo discussione

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECIDE

1. di considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola a condizione che il proponente adegui il progetto al fine di:
 - di garantire il rispetto della distanza di almeno 100 metri dal corso d'acqua individuato dal Comune di Brindisi delle opere riguardanti l'impianto fotovoltaico;

- preveda che i tracciati viari interni all'area d'impianto dovranno essere realizzati con materiale drenante e materiale compatibile da un punto di vista paesaggistico;
 - specificare e chiarire gli aspetti inerenti l'approvvigionamento idrico e i ruoli di ogni singolo soggetto interessato dalle attività agricole previste in progetto per come devono essere eseguite per tutto il periodo di validità del PAUR a rilasciarsi da dettagliare in un piano di coltivazione esecutivo da trasmettere nei termini di cui di seguito;
2. di assegnare al proponente venti giorni per trasmettere la documentazione di progetto di riscontro alla suddetta condizione;
 3. di assegnare al Servizio Energia della Regione Puglia il termine massimo di novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione di cui al punto 2. per rilasciare l'Autorizzazione Unica del progetto in parola inclusiva della Convenzione con il Comune di Brindisi al fine di consentire al Servizio scrivente di rilasciare il PAUR.

Dopo discussione

Alle ore 10:38 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Il Segretario verbalizzante

Dott. D'Urso Oscar Fernando

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il Presidente della Conferenza

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993