PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0003880 - Ingresso - 03/02/2025 - 07:13

REGIONE PUGLIA

PUGLIA

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Transizione Energetica

DESTINATARI:

PROVINCIA DI BRINDISI
provincia@pec.provincia.brindisi.it

e, p.c.

APOLLO COSIMINA SRL
ap_cosimina@pec.it

Si trasmette via PEC ai sensi degli artt.47-48 del D.Lgs n.82/05
Numero di protocollo allegato alla PEC di trasmissione

REGIONE PUGLIA U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0054897/2025 del 01/02/2025
AOO_RP - Class: 14.12.00
Firmatario: Tommaso Amante

Oggetto: Cod. Id: HXUATN8 (A.U.)

Domanda di autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza nominale massima di 4,80 MW sito nel Comuni di Brindisi e delle relative opere ed infrastrutture connesse.
AU inserita in PAUR ex art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006.
Società proponente: Apollo Cosimina S.r.l.
Esito della verifica di procedibilità e avvio del procedimento

Con riferimento alle scansioni procedimentali inerenti all'impianto in oggetto si rappresenta quanto segue.

Con nota acquisita al prot. n. 141740 del 19/03/2024, la Società proponente trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto.
L'istanza di AU è inserita nel procedimento di PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Brindisi (da ora, "Provincia").

Questa Sezione, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale www.sistema.puglia.it, con nota prot. n. 479225 del 03/10/2024 trasmetteva richiesta di integrazione documentale ai fini della **mera procedibilità** dell'istanza. La società proponente riscontrava con nota acquisita al prot. n. 537402 del 02/11/2024.

Tanto premesso, la scrivente Sezione ha proceduto quindi alla verifica formale della documentazione caricata ad integrazione da codesto proponente sul portale

www.regione.puglia.it
Sezione Transizione Energetica
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari – Tel.: [+39] 0805405952
Dirigente: Ing. Francesco Corvace – Tel.: [+39] 0805406470
E-mail: f.corvace@regione.puglia.it
Pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it – ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

PUGLIA

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Transizione Energetica

Sistema Puglia. In esito a tale verifica, **viene comunicata la procedibilità dell'istanza**.

Per quanto invece attiene alla completezza dell'istanza stessa, non oggetto della precedente verifica, si rileva quanto di seguito:

1) **Documentazione specialistica**, come previsto dal punto 4.2.6 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D. D. 1/2011.
   Si rileva quanto di seguito:
   - Relazione sugli impatti cumulativi: l'elaborato risulta non presente (risulta solo un elaborato grafico).
   - Relazione sull'inquinamento luminoso, ai sensi della L.R. 15/2005: l'elaborato risulta non presente.
   - Relazione asseverata sulla non interferenza con aree percorse dal fuoco, ai sensi della L. 353/2000.
     L'elaborato risulta non presente, è presente solo il relativo strato informativo.
   - Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento, secondo il DPR 207/2010, art. 24 c. 2 lettera n).
     L'elaborato risulta non presente.
2) **Relazione tecnica**, come previsto dal punto 2.2.b della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.2.7 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
   Il documento è carente di:
   - Descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi.
3) **Rilievo planoaltimetrico e studio di inserimento urbanistico**, come previsto dal punto 4.2.8 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D. D. 1/2011.
   Gli elaborati non includono le opere di connessione.
4) **Calcoli preliminari di strutture e impianti**, come previsto dal punto 4.2.11 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D. D. 1/2011.
   I calcoli preliminari riferiti all'impianto non risultano presenti.
5) **Disciplinare descrittivo e prestazionale**, come previsto dal punto 4.2.12 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D. D. 1/2011.

www.regione.puglia.it
Sezione Transizione Energetica
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari – Tel.: [+39] 0805405952
Dirigente: Ing. Francesco Corvace – Tel.: [+39] 0805406470
E-mail: f.corvace@regione.puglia.it
Pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it – ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

PUGLIA

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Transizione Energetica

L'elaborato risulta non presente, il folder relativo contiene i computi metrici e l'elenco prezzi.

6) **Rilievo di produzioni agricole di particolare pregio ("Essenze")** come previsto dal punto 2.2.c della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.2 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
Il relativo strato informativo risulta non presente.

7) **Rilievo di elementi caratteristici del paesaggio agrario**, come previsto dal punto 2.2.c della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.3 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
Il relativo strato informativo risulta non presente.

8) **Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari** come previsto dal punto 2.2.c. della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.3.4 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
L'elaborato è completamente difforme dalle indicazioni fornite nella D.D. 1/2011 ed è riferito ai soli anni 2020, 2021 e 2022.

9) **Mappa di aree ed elementi interessati da finanziamenti pubblici e/o "dichiarazione relativa ai finanziamenti ricevuti"**, come previsto dal punto 2.2.c della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.8 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
L'elaborato risulta non presente.

10) **Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica**, come previsto dal punto 2.2.i della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.9 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
I CDU risultano scaduti.
Si rende noto che, propedeuticamente alla chiusura del procedimento, sarà necessario produrre i CDU aggiornati.

11) **Preventivo per la connessione e relativi allegati** come previsto dal punti 2.2.m della D.G.R. n.3029/2010 e dal punto 4.3.11 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
Si ricorda che il progetto definitivo dovrà includere tutte le opere di utenza e di rete necessarie alla connessione alla RTN previste dalla STMG rilasciata dal gestore di rete in quanto oggetto del presente procedimento di autorizzazione.

www.regione.puglia.it
Sezione Transizione Energetica
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari – Tel.: [+39] 0805405952
Dirigente: Ing. Francesco Corvace – Tel.: [+39] 0805406470
E-mail: f.corvace@regione.puglia.it
Pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it – ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0003880 - Ingresso - 03/02/2025 - 07:13

12) **Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della dismissione**, come previsto dal punto 2.2.s della D.G.R. 3029/2010 e ss.mm.ii. e dal punto 4.3.18 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
L'elaborato riporta l'impegno per una cifra pari a 50 €/KW, anziché a 100 €/KW come previsto dalla L.R. 31/2008 e ss.mm.ii.

13) **Copia della comunicazione trasmessa alla Soprintendenza**, come previsto dal punto 2.2.u della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.20 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
L'elaborato non risulta presente.

14) **Tabella riepilogativa degli elaborati e dei documenti richiesti**, come previsto dal punto 4.4.1 dell'Allegato A (*"Istruzioni Tecniche")* alla D.D. 1/2011.
Si ricorda che l'elaborato andrà aggiornato in base a tutti i documenti aggiunti o eliminati in fase di integrazione.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Tommaso Amante

www.regione.puglia.it
Sezione Transizione Energetica
Corso Sidney Sonnino, 177 - 70121 Bari – Tel.: [+39] 0805405952
Dirigente: Ing. Francesco Corvace – Tel.: [+39] 0805406470
E-mail: f.corvace@regione.puglia.it
Pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it – ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it