ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.2.3/2.2/2 - Protocollo 0084265 - 2.2.3 - 20/11/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN
PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0037012 - Ingresso - 21/11/2024 - 07:21

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c. **Direzione Scientifica ARPA PUGLIA**
U.O.C. Ambienti Naturali

Apollo Cosimina S.r.L.
ap_cosimina@pec.it

OGGETTO: APOLLO COSIMINA – VIA/PAUR – art. 27-bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii - Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza in immissione pari a 4,27008 MW - COMUNE DI BRINDISI.
Controdeduzioni Proponente
(Prot.Arpa Puglia n.82189 del 13.11.2024 – prot.Arpa Puglia n.82648 del 14.11.2024)
Parere Arpa Puglia

Premesso che:

- questa Agenzia con nota prot.n° 34568 del 02/05/2024 ha trasmesso parere relativamente al procedimento di cui in oggetto;
- il proponente ha inviato le controdeduzioni richieste da parte dell'Agenzia (documentazione acquisita con prot. Arpa Puglia n.82189 del 13.11.2024 – prot. n.82648 del 14.11.2024)
- esaminata la documentazione, si esprime parere di competenza relativamente ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 del parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024.

1

Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: Per quanto riguarda la problematica relativa agli "IMPATTI CUMULATIVI" il proponente nello SIA non ha relazionato secondo quanto previsto e richiesto dalla:
- Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122
- Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014, n. 162;

Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: *fare riferimento al documento presentato "Inquadramento generale su IGM con individuazione Impianti eolici e fotovoltaici esistenti e in autorizzazione per valutazione Effetto Cumulo e relazione" HXUATN8_ElaboratoGrafico_0_04.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_ECU01_00 (codice proponente) e al nuovo documento presentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_V0_ECU01_01 (codice proponente), quale aggiornamento.*
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente permane criticità per errato calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa.

Punto 2 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: Esaminata la documentazione messa a disposizione da parte del proponente (SIA), in merito alla:

➢ "A.1) Superficie minima coltivata: "*superfice minima dedicata alla coltivazione*";

Occorre che il proponente rappresenti in scala (a scelta del dichiarante) e dichiari l'effettiva area della produzione delle attività agricole (mq) con annessi i tipi di colture. Tenendo presente che in caso di terreni non precedentemente utilizzati si dovrebbe far riferimento a parametri medi della zona geografica di appartenenza.

➢ A.2) LAOR massimo: "*rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola*;

Occorre che il proponente rappresenti in scala (a scelta del dichiarante) e dichiari l'effettiva superficie dei moduli ed occupazione di suolo, e della tipologia di impianto (densità di potenza).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 0A-B1-7D-8F-CD-34-05-CE-44-B3-48-70-83-42-46-33-8C-51-56-4E

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: *fare riferimento al documento presentato "Studio di impatto Ambientale" HXUATN8_StudioImpattoAmbientale.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_RSI01_00 (codice proponente) e ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_V0_RSI01_01(codice proponente), pp. 22-26 par. 2.3.2.2 e all'All.1 pag. 378, quale aggiornamento.*
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente si esprime parere positivo

Punto 3 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: Manca specifica relazione in merito all'interferenza dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione) e le pratiche colturali (sia per la presenza di trattrici e macchine operatrici);
Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: *fare riferimento al documento presentato "Studio di impatto Ambientale" HXUATN8_StudioImpattoAmbientale.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_RSI01_00 (codice proponente) e ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_V0_RSI01_01 (codice proponente), pp. 110-115, quale aggiornamento.*
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente si esprime parere positivo.

Punto 4 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: Non è stato relazionato in merito agli impatti ambientali relativi al cavidotto di connessione tra l'impianto e la stazione elettrica.
Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: *fare riferimento al documento presentato "Studio di impatto Ambientale" HXUATN8_StudioImpattoAmbientale.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_RSI01_00 (codice proponente) e ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_V0_RSI01_01 (codice proponente), pp. 331-332 cap.3, quale aggiornamento, e al nuovo documento "Analisi delle alternative progettuali del tracciato di connessione" HXUATN8_DocumentazioneSpecialistica_05.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_RAP01_00 (codice proponente).*
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente si esprime parere positivo.

Punto 5 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: il PMA fornito risulta essere generico e non determinato sul contesto in cui si dovrebbe realizzare il progetto in oggetto.

In particolare risulta carente dei seguenti aspetti:

- ATMOSFERA:
  1. assenza di uno studio meteo-climatico che evidenzi le peculiarità del sito proposto e la compatibilità delle scelte progettuali effettuate per minimizzare le criticità;
  2. assenza di riferimenti planimetrici circa i punti di monitoraggio;
  3. assenza di riferimenti planimetrici circa l'indicazione dei punti di emissione e i recettori sensibili;
  4. assenza del riferimento ai limiti da rispettare;
  5. assenza del riferimento alle metodiche di campionamento;
  6. assenza della frequenza di monitoraggio della concentrazione delle Polveri sottili (PM10 – PM2,5) e delle Polveri Totali Sospese (PTS) (proposto per fase ante operam e cantiere);
  7. assenza di specifico monitoraggio in fase di dismissione.

- SUOLO:
  8. assenza dei riferimenti planimetrici circa i punti di monitoraggio;
  9. assenza dell'indicazione dell'Ente cui saranno trasmessi i dati derivanti dalle osservazioni in campo;
  10. assenza del monitoraggio relativo alla presenza di metalli pesanti nel suolo;
  11. assenza delle modalità di monitoraggio relativamente all'utilizzo di eventuali diserbanti chimici;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.2.3/2.2/2 - Protocollo 0084265 - 2.2.3 - 20/11/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN
PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0037012 - Ingresso - 21/11/2024 - 07:21

12. assenza di specifico monitoraggio degli effetti sul microclima derivanti dalla realizzazione del progetto.
13. Si chiede al Proponente di adeguare il Piano di Monitoraggio da applicare alla componente "suolo" a quanto indicato nelle "Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra", redatto da IPLA S.p.a. (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente) su incarico della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ed approvate dalla stessa amministrazione con D.D. 27 settembre 2010, n. 1035/DB11.00.

- FLORA E FAUNA – BIODIVERSITA':
  14. assenza di un monitoraggio specifico per la componente "flora"; si chiede al Proponente di adeguarsi alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (Cap.6.4)" monitorando parametri come Stato della Popolazione, Stato degli Habitat, ecc.
  15. si chiede al Proponente di specificare la frequenza di monitoraggio durante la fase di esercizio (si propone una frequenza semestrale per i primi 2 anni e annuale a partire dal terzo anno);
  16. assenza dell'indicazione dell'Ente a cui saranno trasmesse le relazioni annuali redatte da esperti naturalisti;

- RUMORE:
  17. Relativamente alla matrice ambientale "Rumore" si rimanda al punto specifico "Matrice Rumore e radiazioni non ionizzanti"

- Produzione dei RIFIUTI:
  18 Ante – Operam (Pre Cantiere)
  19 Corso d'opera (Cantiere)
  20 Post Operam (Esercizio e dismissione)
  L'individuazione dei moduli fotovoltaici di progetto deve avvenire tenendo conto della registrazione ad un consorzio che offra servizi di gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici in conformità alla normativa RAEE (D. Lgs. 49/2014 e s.m.i. emanato in attuazione in attuazione della direttiva Europea 2012/19/UE) per produttori, importatori e rivenditori.

- Produzione AGRICOLA:
  21 In fase Ante Operam – Pre Cantiere – Manca redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo, in cui vi sia un piano di coltivazione della coltura esistente, recante indicazioni in merito alle specie presenti, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, consumi idrici trattamenti fitosanitari), produttività, occupazione. Fine fase Ante Operam
  22 In fase Post Operam – Esercizio – Si dovrà prevedere una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo. Vedasi Linee guida MITE par. D.1 Monitoraggio del risparmio idrico e D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola: piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, consumi idrici trattamenti fitosanitari), produttività, occupazione. (si propone una frequenza annuale)

Inoltre, si segnalano le seguenti criticità che andrebbero approfondite da parte del Proponente:

23 non è stato predisposto un idoneo elaborato dove specificare quali siano le modalità di pulizia dei pannelli oltre alle sostanze, i prodotti chimici e i mezzi eventualmente adoperati (se si intende utilizzare preferibilmente acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche, prodotti ecocompatibili, ecc.);

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 0A-B1-7D-8F-CD-34-05-CE-44-B3-48-70-83-42-46-33-8C-51-56-4E

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.2.3/2.2/2 - Protocollo 0084265 - 2.2.3 - 20/11/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN
PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0037012 - Ingresso - 21/11/2024 - 07:21

24 sono assenti informazioni circa le operazioni di diserbo, le quali devono essere effettuate esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;
25 non è stato previsto un monitoraggio dell'ambiente idrico, né delle acque superficiali che percorrono i canali episodici adiacenti le aree dell'impianto, né delle acque sotterranee;
26 non è chiaro se sia previsto un sistema di recupero e raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche ricadenti sui pannelli;
27 non sono altresì esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque;

Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse. Pertanto, deve essere presentato un programma di minimizzazione degli impatti, compatibile con la gestione dell'impianto, definendo la natura delle strade interne ed esterne con relativa ottimizzazione dei percorsi, il trattamento dello strato superficiale del terreno e modalità di coltivazione e diserbo, costituzione delle aree al servizio dell'impianto (parcheggi, piazzole, ecc.), costituzione dei supporti di sostegno delle cabine prefabbricate.
Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: fare riferimento ai documenti presentati "Studio di impatto Ambientale" HXUATN8_StudioImpattoAmbientale.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_RSI01_00 (codice proponente) ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_V0_RSI01_01 (codice proponente), quale aggiornamento e "Relazione sulla dismissione dell'impianto" HXUATN8_ElaboratoGrafico_3_01.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_E0_RCD01_00 (codice proponente) ripresentato nell'ambito della presente integrazione C_002_23_FV_D_E0_RCD01_01 (codice proponente), quale aggiornamento.
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente si esprime parere positivo.

Punto 6 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: Il proponente a pag.244 dello SIA ha dichiarato quanto segue:" *Individuazione dei beni paesaggistici nel PPRT- Vincoli ricognitivi, aree tutelate per legge - art.142 del Codice* – Dall'elaborazione dei dati cartografici resi disponibili dalla Regione Puglia, relativi al censimento dei beni vincolati ai sensi del comma 1 dell'Art. 142 del Codice, operato dal PPTR in sovrapposizione agli interventi in progetto lungo il tratto di linea oggetto d'esame, è emerso interferito:
▫ Bene Paesaggistico tutelato ai sensi della lettera c) - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque (...) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. L'ambito di tutela così individuato interessa le opere a corredo del Lotto 1 (recinzione e viabilità interna) e la linea elettrica".
Il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito a tale vincolo ambientale.
Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: fare riferimento ai documenti presentati "Studio di impatto Ambientale" HXUATN8_StudioImpattoAmbientale.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_RSI01_00 (codice proponente) e ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_V0_RSI01_01 (codice proponente), pp. 303-304 par.2.8.2 Caratterizzazione dei Beni Paesaggistici rispetto alle opere in progetto, quale aggiornamento, e "Relazione paesaggistica comprensivo di rapporto con gli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale" HXUATN8_RelazionePaesaggistica.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_A0_RRP01_00 (codice proponente) e ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_A0_RRP01_01 (codice proponente), pp. 47-48 par.5.2.2 Caratterizzazione dei Beni Paesaggistici rispetto alle opere in progetto, quale aggiornamento.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 0A-B1-7D-8F-CD-34-05-CE-44-B3-48-70-83-42-46-33-8C-51-56-4E

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente si esprime parere positivo.

Punto 7 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: Il proponente a pag.244 dello SIA ha dichiarato quanto segue:" *Individuazione dei beni paesaggistici nel PPRT- Immobili e aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici - art.143 del Codice* – Dall'elaborazione dei dati cartografici resi disponibili dalla Regione Puglia, oltre alle tutele di cui al paragrafo precedente e relativamente al censimento dei beni vincolati ai sensi dell9Art. 143 del Codice, ovvero relativo a immobili ed aree tipizzati dal PPTR, in sovrapposizione agli interventi in progetto, sono emerse interferiti alcuni contesti oggetto di attenzione indicati dal Piano stesso come Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) indicati come segue.:

- Componenti geomorfologiche
- UCP 3 Lame e gravine (opere accessorie Lotto 1 - Linea MT)
- Componenti idrologiche
- UCP 3 Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Linea MT).
- Componenti botanico-vegetazionali
- UCP - Formazioni Arbustive in evoluzione naturale (Linea MT).
- Componenti culturali e insediative
- UCP 3 Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (Linea MT).
- Componenti dei valori percettivi
- UCP 3 Strade a valenza paesaggistica (Linea MT).

Il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito a tali vincoli ambientali

Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: fare riferimento ai documenti presentati "Studio di impatto Ambientale" HXUATN8_StudioImpattoAmbientale.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_V0_RSI01_00 (codice proponente) e ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_V0_RSI01_01 (codice proponente), pp. 304-307 par.2.8.2 Caratterizzazione dei Beni Paesaggistici rispetto alle opere in progetto, quale aggiornamento e "Relazione paesaggistica comprensivo di rapporto con gli elementi tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale" HXUATN8_RelazionePaesaggistica.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_A0_RRP01_00 (codice proponente) e ripresentato nell'ambito di questa integrazione C_002_23_FV_D_A0_RRP01_01 (codice proponente), pp. 48-51 par.5.2.2 Caratterizzazione dei Beni Paesaggistici rispetto alle opere in progetto, quale aggiornamento.

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente si esprime parere positivo.

Punto 8 parere Arpa Puglia prot. n° 34568 del 02.05.2024: Matrice Acustica e Radiazioni non ionizzanti: In riferimento alla istanza di cui all'oggetto, esaminata la documentazione progettuale presentata dal proponente per la matrice "campi elettromagnetici", non si evidenzia la sussistenza di criticità.

Nel contempo si ritiene utile evidenziare all'A.C. l'opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

Per quanto di pertinenza della matrice "rumore", si evidenzia invece che la problematica è stata trattata in maniera speditiva esclusivamente nel SIA allegando mere tavole esplicative, senza produrre alcuno studio specifico a firma di TCA sia per la fase di esercizio che di cantiere oltre a non determinare, data l'assenza di indagini ambientali acustiche specifiche, lo scenario di riferimento. Si evidenzia anche l'assenza di uno studio finalizzato alla esatta individuazione di eventuali recettori interessati dalle opere da realizzarsi. Per detta sezione si richiede integrazione documentale.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.2.3/2.2/2 - Protocollo 0084265 - 2.2.3 - 20/11/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN
PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0037012 - Ingresso - 21/11/2024 - 07:21

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Controdeduzioni Proponente: Memoria Integrativa: fare riferimento ai documenti presentati "Relazione sull'Impatto Acustico previsionale" HXUATN8_RelazionePreliminareImpattoAcustico.pdf (codice Regione Puglia) - C_002_23_FV_D_E0_RIA01_00 (codice proponente), quest'ultimo ripresentato nell'ambito della presente integrazione C_002_23_FV_D_E0_RIA01_01 (codice proponente), quale aggiornamento.
Parere Arpa Puglia: In riferimento alla istanza di cui all'oggetto, esaminata la documentazione progettuale integrativa presentata dal proponente per la matrice "rumore", **non si evidenzia la sussistenza di criticità**.
Per quanto attiene per quanto attiene l'impatto acustico dalle attività di cantiere si ritiene utile a giudizio della scrivente Agenzia prescrivere che un eventuale ricorso all'istituto della deroga di cui alla L.R. 3/02 sia da intendersi attuabile allorchè il proponente abbia dimostrato l'impossibilità di contenere le immissioni nei limiti di legge operando preventivo ricorso a tecniche procedurali o accorgimenti o strutture schermanti.

Esaminata complessivamente la documentazione presentata da parte dell'istante, permane criticità di cui al punto1)

Distinti saluti

Il G.d.L.
Dott. Roberto Barnaba (Rumore e Radiazioni non ionizzanti)
Dott. Giovanni Taveri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 0A-B1-7D-8F-CD-34-05-CE-44-B3-48-70-83-42-46-33-8C-51-56-4E