



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Brindisi Energia 3 S.r.l.
brindisienergia3@legalmail.it

Provincia di Brindisi
Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: Brindisi Energia 3 s.r.l. – PAUR – Impianto fotovoltaico di potenza nominale DC 6,3504 MW e potenza d'immissione AC 5,330 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Brindisi e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area [AC 571-22]

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 33261 del 21/10/2022, acquisita con ns prot. n. 28301 del 21/10/2022, nella quale, in relazione ad un procedimento di PAUR relativo ad un impianto agrivoltaico nel comune di Brindisi della ditta Brindisi Energia 3 S.r.l. in contrada "Padula Maria" veniva richiesta una valutazione preliminare tesa a determinare l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico in contrada Padula Maria nel territorio comunale di Brindisi e delle relative opere di connessione, per una potenza nominale di 6,3504.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Riguardo le pianificazioni di bacino e di distretto, si rileva per l'area del campo fotovoltaico la presenza di perimetrazioni di tipo Alta, Media e Bassa pericolosità idraulica ai sensi del PAI vigente, aggiornato per l'area in questione con decreto del Segretario Generale n. 915 del 03/09/2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 07/10/2022. In virtù di tali perimetrazioni l'area è sottoposta alle tutele previste dagli artt. 7, 8, 9 delle NTA del PAI.

Dalla verifica degli elaborati scritto grafici desunti dal link indicato nella nota di avvio del procedimento è emerso che dal punto di vista idraulico è stato effettuato un apposito studio il quale perviene alle medesime conclusioni rispetto al PAI vigente. Si rileva che il layout progettuale non ha tenuto conto della necessità di posizionare i moduli fotovoltaici al di fuori delle perimetrazioni oltre ad aspetti di dettaglio quali l'accesso principale e la recinzione.

Tutto ciò premesso, ai fini del proseguimento dell'istruttoria, è necessario che sia rivisitato il layout progettuale rendendolo compatibile con le perimetrazioni PAI attualmente vigenti.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:
Responsabile UO Infrastrutture e Valutazioni ambientali
Arch. Alessandro Cantatore