



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Industriale
Coordinamento Gestione Territoriale
Struttura Territoriale Operativa Brindisi
Area Manutenzione Straordinaria

Brindisi,

Spett.le **PROVINCIA DI BRINDISI**
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c. **REGIONE PUGLIA**
Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica
Ufficio Energie rinnovabili e Reti
servizio.energieininnovabili@pec.rupar.puglia.it
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

c.a. **Brindisi Energia 3 S.r.l.**
brindisienergia3@legalmail.it

Oggetto: Brindisi Energia 3 srl. PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06. Impianto agri-fotovoltaico di potenza nominale DC 5,32784 MW e potenza in immissione AC 5,25 MW e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti in territorio di Brindisi.
Riavvio del procedimento relativo al riesame dell'istanza di PAUR in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1208/2026.

Proponente: Brindisi Energia 3 S.r.l.
RISCONTRO AQP

Con riferimento alla pratica di "Richiesta di PAUR" in oggetto, acquisita al prot. AQP n. 46944/2026 del 25/06/2026, relativa al Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agri-fotovoltaico da ubicare nel Comune di Brindisi (BR), Località "Padula Maria", potenza nominale pari a 5,32784 MW in DC, potenza in immissione pari a 5,25 MW in AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Brindisi e piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area;

preso atto della documentazione integrativa trasmessa con nota Prot. Provincia n.0004148 del 06/02/2023, in risposta alla nostra nota AQP Prot. n.66803 del 07/11/2022 nella cui nota si segnalava



un'interferenza dell'elettrodotto con una nostra condotta idrica denominata "DIRAMAZIONE PER CONTRADA OLIVETINA";

consultati gli elaborati tecnici allegati alla predetta nota Prot.n.0004148 del 06/02/2023, si evince che di fatto l'elettrodotto che attraverserà la particella 9 del Fg. 99 del Comune di Brindisi, dove insiste la condotta AQP, sarà realizzato con linea aerea, i cui pali di sostegno saranno posizionati ad una distanza superiore a 28 ml. dal confine della stessa; a riguardo si rappresenta che l'art. 8, comma e) della Legge 8 Luglio 1904 n. 381, prevede il divieto di realizzare opere di qualunque tipo ad una distanza inferiore a metri 10,00 (dieci) dal limite dell'area di sedime delle condotte gestite dalla scrivente Società. Inoltre, le aree di sedime delle condotte idriche e fognarie, non ricadenti sulla viabilità pubblica, devono rimanere sgombre da ostacoli al fine di lasciarle sempre accessibili ai mezzi d'opera per l'esecuzione delle attività di manutenzione che si dovessero rendere necessarie.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e delle relative valutazioni associate ad eventuali interferenze con le fasi di cantierizzazione e realizzazione delle opere, si esprime il parere tecnico preventivo favorevole da parte della scrivente.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che prima di procedere alle attività lavorative è necessario eseguire la verifica della puntuale ubicazione delle opere idriche al fine di valutare le probabili interferenze, mediante l'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici, previo accordo con i tecnici AQP S.p.A. e/o mediante indagine georadar a cura e spese del proponente.

Nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulle condotte idriche e sugli organi di manovra a servizio delle stesse, dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP.

Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. - STO di Brindisi, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

L'eventuale riscontro alla presente potrà essere inviato al seguente indirizzo:

Acquedotto Pugliese Spa

Struttura Territoriale Operativa Brindisi

sto.brindisi@pec.aqp.it

Cordiali Saluti

Il Manager
Ing. Nicola Notarnicola