



NET AMBIENTE srls Via Zanardelli n. 60 73100 LECCE

**Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)**

Il sottoscritto Dott. Ing. Carmelo NOTARISTEFANO nato a Massafra il 30.03.1978 - C.F. NTRCML78C30F027H con studio in Mesagne alla via Cuneo n. 15 PEC: carmelo.notaristefano@ingpec.eu regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Taranto al n. 2364,

IN QUALITA' DI TECNICO ASSEVERANTE

Sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 19, comma 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

DICHIARA

Che l'area in cui insite a il lotto della Soc. ECO FASO s.r.l. nella Z.I. di Fasano in Loc. S. Angelo, dedita all'attività di autorottamatore, non è servita da pubblica fognatura di acque nere per i quali esiste l'impossibilità tecnica di adottare i trattamenti appropriati, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 bis del R.R. n. 7 del 26 maggio 2016 per le motivazioni espresse nella relazione tecnica unita alla presente dichiarazione asseverata.

Dichiara inoltre

ad evasione dell'incarico ricevuto dal suddetto soggetto richiedente, dopo aver presa visione dello stato dei luoghi e verificato l'impianti di contenzione dei liquami esistente a servizio dell'insediamento prima individuato e pertanto

CERTIFICA

Sotto la propria responsabilità, che la vasca di contenimento dei rifiuti liquidi a tenuta stagna, provenienti dai servizi igienici dell'insediamento suddetto ha i requisiti del "deposito temporaneo", così come definito dall'art. 183, comma 1, lett. m) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è conforme ai requisiti di cui al regolamento regionale n. 7/2016 allegato 4 par. 1, in quanto i rifiuti depositati all'interno del predetto sistema a tenuta stagna provengono esclusivamente dai servizi igienici e pertanto:

- non contengono policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- la vasca da circa 7,2 mc conterrà rifiuti liquidi provenienti solamente da servizi igienici;




NET AMBIENTE srls Via Zanardelli n. 60 73100 LECCE

- la vasca di contenimento è costituita da:
- una unica vasca da 7,2) realizzata in
 - ☐ calcestruzzo opportunamente impermeabilizzato;
 - ☐ è collocata al disotto del servizio igienico;
 - ☐ è dotata di idoneo pozzetto di ispezione e sfiatatoio;
 - ☐ lo sfiatatoio ha recapito finale ad una altezza superiore di almeno metri uno rispetto a quella dei fabbricati contigui;

li 30-11-2023

Notaristefano Ing Carmelo



Allegato: copia del documento di identità in corso di validità (firmato)



NET AMBIENTE srls Via Zanardelli n. 60 73100 LECCE

RELAZIONE TECNICA

1. Motivazioni in ordine tecnico che rendono impossibile l'adeguamento e/o la realizzazione del sistema di di trattamento appropriato nonché l'allacciamento alla rete fognaria.

La Soc. ECO FASO s.r.l. è proprietaria di un insediamento dedicato all'attività di autorottamazione sito nella Z.I. di Fasano alla c.da S. Angelo.

Nella posizione in cui si trova l'insediamento non, non sono presenti le reti di fognatura nera a cui allacciarsi e pertanto risulta realizzato un sistema di accumulo a tenuta stagna dei reflui di natura domestica rivenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi all'insediamento.

Il sistema è costituito da una sola vasca d'accumulo cilindrica già esistente, di diametro circa 2 metri 1,75h (circa 7,2 mc) , che viene periodicamente svuotata con autospurghi.

Non risulta possibile la realizzazione un sistema di trincee di sub irrigazione atteso che, ponendosi a debita distanza non è possibile rispettare le distanze previste al punto 2.1 dell'allegato 4 al R.R. n. 7/2016, sia per la vicinanza dei fabbricati dei confinanti sia per l'ubicazione dei fabbricati aziendali, e anche perché risulterebbe oneroso rompere i piazzali.

Pertanto saranno trattate come deposito temporaneo saranno periodicamente avviati a smaltimento verso altri impianti autorizzati mediante autospurghi.

Per le esigenze d'acqua dei i servizi igienici, l'insediamento è dotato di allaccia all'acquedotto pubblico.

Per il consumo umano saranno eventualmente predisposti distributori di acqua potabile o bottiglie d'acqua commerciali.

Si fa presente che comunque il proponente provvederà ad allacciarsi alla pubblica fognatura non appena il Comune di Brindisi o altro soggetto gestore avrà dotato la zona i fognatura nera funzionante.

2. CALCOLO DEL CARICO IDRAULICO ED INQUINANTE DA STOCCARE E DIMENSIONAMENTO DELLE VASCHE A TENUTA STAGNA.

Volendo pertanto considerare 3 A.E. 4 addetti = 2 A.E e 1 A.E derivanti dai visitatori giornalieri, (3 addetti = 1 A.E.). Trattandosi di un insediamento produttivo di tipo commerciale non si producono acque di lavorazione.

Considerando che, secondo quanto indicato all'art. 5 del R.R. 7/2016 il volume di scarico è di 120 litri per ogni A.E. in totale quindi 0,36 mc/g (120x3 A.E.) il volume giornaliero potenziale prodotto è di 120 litri giorno.

Il volume del sistema di accumulo installato è di circa 7,2 mc (utili), e pertanto si garantisce un accumulo per circa 20 gg.

NET AMBIENTE srls Via Zanardelli n. 60 73100 LECCE P.IVA 05245790752



NET AMBIENTE srls Via Zanardelli n. 60 73100 LECCE

3. MODALITA' DI SMALTIMENTO

Le acque accumulate nel suddetto sistema saranno allontanate con autospurghi ogni qualvolta il sistema si riempie e comunque con cedenza non inferiore a tre mesi in ossequio a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato 4 al R.R. 7/2016.

li 30-11-2023

