



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Zes Unica del Mezzogiorno
zes.unica@certpec.camcom.it

Provincia di Brindisi
Direzione Area 4
Ambiente e Mobilità
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: Merletto S.r.l. - Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per la realizzazione della Variante al Piano di Lottizzazione in contrada Mogale della Marina di Ostuni relativa alla zona T2.2 del P.R.G. destinata ad “Attrezzature di carattere generale” e finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero e commerciale. Riscontro controdeduzioni [AC 184-25] Rif. Vs prot. n. 0017278 del 26/05/2025 /prot. ADAM n. 21502 del 28/05/2025

Con riferimento alla comunicazione prot. n. ZES REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0211389/28-05-2025, contenente la nota della provincia di Brindisi prot. n. 0017278 del 26/05/2025, acquisita con ns prot. n. 21502 del 28/05/2025, nella quale la Provincia evidenziava *alcuni aspetti bisognosi di approfondimento* ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento in oggetto, si fa presente quanto segue.

Con nota prot. n. 7549 del 25/02/2025 la scrivente ha risposto in maniera esaustiva alla richiesta di Codesta Provincia riassumendo i procedimenti che hanno riguardato l'intervento di lottizzazione con contestuale realizzazione di opere di messa in sicurezza, ritenendo concluso qualunque apporto istruttorio per la procedura in esame.

Appare alquanto inconsueto, pertanto, che venga posta una questione inconferente rispetto alla complessa interlocuzione tra l'Autorità ed i proponenti i quali, a partire da una prima soluzione, hanno sviluppato quella definitiva, assumendosi l'onere del rispetto del cronoprogramma delle attività, per le quali era stata espressamente indicata l'impossibilità di realizzare i manufatti edilizi ricadenti in area ad alta e media pericolosità idraulica se non prima aver realizzato gli interventi di messa in sicurezza e modificato la perimetrazione.

Essendo il parere della scrivente cristallizzatosi dopo successivi affinamenti progettuali, di cui la Provincia dovrebbe essere a conoscenza, si sottolinea che l'Ente Provincia, sebbene Autorità competente per la VIA, non può sostituirsi all'Autorità di Bacino Distrettuale nella valutazione delle opere che interferiscono con i vincoli relativi al PAI.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che nel caso di compresenza di perimetrazioni e aste di reticoli idrografici, prevalgono le prime sui secondi per l'ovvia motivazione che alla base della perimetrazione esiste sempre un modello idraulico specifico, a differenza dei territori non studiati, su cui la tutela del PAI si esercita mediante l'adozione di un criterio geometrico cautelativo previsto dagli artt. 6 e 10 delle NTA.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Al riguardo si allegano le note rilasciate dalla scrivente nei vari procedimenti riguardanti l'intervento ovvero i prott. nn 25474/22, 7207/24, 7549/25, 9292/25, 15808/25, utili ai fini della ricostruzione del parere definitivo.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:
Responsabile (UO) Infrastrutture e Valutazioni ambientali
Arch. Alessandro Cantatore



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione ZES
zes.unica@certpec.camcom.it**

Oggetto: Indizione Conferenza di servizi ex art. 14-bis e seguenti L.241/1990, relativa alla richiesta di "Autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 15 D.L. 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16.11.2023, n. 268), per la "Realizzazione della variante al Piano di lottizzazione in contrada Mogale della Marina di Ostuni relativa alla zona T2.2 del PRG destinata ad attrezzature di carattere generale e finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero e commerciale", presso il comune di Ostuni-Contrada Mogale (BR) avanzata dalla Merletto s.r.l. ID pratica 15879691002-03022025-1503 [AC 069-25] rif. Vs prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0059696/18-02-2025/prot. ADAM n. 6380 del 19/02/2025

Con riferimento alla Vs nota prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0059696/18-02-2025, acquisita con ns prot. n. 6380 del 19/02/2025, con la quale veniva indetta la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona per il progetto in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), I ciclo (2010-2015) adottato con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 ed approvato con DPCM del 27/10/2016, ed il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 1 dicembre 2022 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (calendario, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D.lgs. 49/2010), sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), I ciclo (2009-2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013, il II ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016, nonché il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 07.06.2023 (GU n.214 del 13-9-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (Calendario, programma di misure consultive art. 68, co. 7, lett. a, D.lgs. 152/2006) sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

L'intervento per il quale è stata indetta la CDS consiste in una variante ad una lottizzazione su cui la scrivente autorità aveva rilasciato un contributo definitivo nell'ambito della procedura VAS (ns prot. n. 7207 del 07/03/2024), evidenziando il superamento delle iniziali pregiudiziali e raccomandando di definire soluzioni progettuali adeguate in merito al canale di guardia zona est e allo spostamento del parcheggio situato in zona litoranea.

Con le integrazioni da ultimo presentate e trasmesse dal comune di Ostuni, nell'ambito del parere ex art. 89 del DPR 380/2001, risulta che il parcheggio è stato arretrato rispetto alla litoranea, esternalizzato rispetto alle aree inondabili come da studio e come sia stato implementato lo studio idraulico finalizzato al dimensionamento del canale di guardia.

Con parere ns prot. n. 7549 del 25/02/2025, che ad ogni buon conto si allega, sono stati richiesti ulteriori approfondimenti in fase esecutiva da non trasmettere alla scrivente per economia procedimentale.

Pertanto, si ritiene che il giudizio riguardante gli aspetti idraulici di competenza si sia consolidato con il ns ultimo contributo tenendo presente che gli elaborati cui fare riferimento per una verifica di congruità delle previsioni progettuali con il complesso di opere di messa in sicurezza siano quelli cristallizzati nella procedura di VAS/parere ex art. 89 DPR 380/2001.

Peraltro, la prescrizione n. 2 di cui al parere 7549 del 25/02/2025 richiede la produzione di una tavola con il layout definitivo della lottizzazione con sovrapposte le perimetrazioni idrauliche ante e post operam allo scopo di avere un quadro generale riassuntivo di immediata lettura e di facile consultazione.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle prescrizioni indicate all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente tecnico:
Responsabile IIO Infrastrutture e Infrastrutture ambientali
Arch. Alessandro L'antatore



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 22438/2025 del 06-06-2025
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento
Protocollo Partenza N. 9292/2025 del 06-03-2025
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLO 5.6

Comune di Ostuni
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
SUAP
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Oggetto: Invio della documentazione integrativa finalizzata al rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. [AC 066-25] rif. Vs prot. n. 0009351 del 06/02/2025 /prot. ADAM n. 4623 del 06/02/2025

Con riferimento alla VS nota prot. n. 0009351 del 06/02/2025, acquisita con ns prot. n. 4623 del 06/02/2025, con la quale veniva richiesto il parere di compatibilità nell'ambito della richiesta inoltrata dalla regione Puglia ai fini del rilascio del parere ex art. 89 del DPR 380/2001, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

L'intervento per il quale viene richiesto parere consiste in una variante ad una lottizzazione su cui la scrivente autorità aveva rilasciato un contributo definitivo nell'ambito della procedura VAS (ns prot. n. 7207 del 07/03/2024), evidenziando il superamento delle iniziali pregiudiziali

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), 1 ciclo (2010-2015) adottato con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 ed approvato con DPCM del 27/10/2016, ed il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 1 dicembre 2022 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (calendario, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D.lgs. 49/2010), sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), 1 ciclo (2009-2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013, il II ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016, nonché il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 07.06.2023 (GU n.214 del 13-9-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (Calendario, programma di misure consultive art. 68, co. 7, lett. a, D.lgs. 152/2006) sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2003 e successivi aggiornamenti.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza No. 22458/2025 del 10/06/2025 MERIDIONALE
DOC. 111/2025
Ente: Comune di Ostuni
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

e raccomandando di definire soluzioni progettuali adeguate in merito al canale di guardia zona est e allo spostamento del parcheggio situato in zona litoranea.

Con le integrazioni da ultimo presentate risulta che il parcheggio è stato arretrato rispetto alla litoranea, esternalizzato rispetto alle aree inondabili come da studio, e come sia stato implementato lo studio idraulico finalizzato al dimensionamento del canale di guardia.

Quest'ultimo è stato calcolato per portate con tempo di ritorno 100 anni ed eseguendo una verifica con la formula di Chezy.

Da quanto trasmesso ed analizzato si ritiene che gli interventi proposti vadano in direzione della mitigazione del rischio dell'area adempiendo in fase esecutiva alle seguenti prescrizioni:

1. lo studio alla base del dimensionamento del canale sia eseguito in moto permanente con tempo di ritorno 200 anni, eventualmente adeguando le dimensioni della sezione e prevedendo idonee opere di imbocco e sbocco dei deflussi, oltre che presidi a contrasto dell'erosione localizzata;
2. sia prodotta una tavola di raffronto comprensiva del layout della lottizzazione e dello stato PAI ante operam e quello post operam, dopo la realizzazione di tutte le opere di messa in sicurezza, al fine di avere un quadro immediato ed obiettivo della efficacia degli interventi di mitigazione.

Tali approfondimenti non dovranno - per economia procedimentale - essere trasmessi alla scrivente in quanto adempimenti relativi a prescrizioni esecutive.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Registrazione pratica:
Riproduzione LIO Informativa e l'adempimento
Arch. Alessandra Cusumano





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Comune di Ostuni
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
SUAP
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Oggetto: Invio della documentazione integrativa finalizzata al rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. [AC 066-25] rif. Vs prot. n. 0009351 del 06/02/2025 /prot. ADAM n. 4623 del 06/02/2025

Con riferimento alla VS nota prot. n. 0009351 del 06/02/2025, acquisita con ns prot. n. 4623 del 06/02/2025, con la quale veniva richiesto il parere di compatibilità nell'ambito della richiesta inoltrata dalla regione Puglia ai fini del rilascio del parere ex art. 89 del DPR 380/2001, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

L'intervento per il quale viene richiesto parere consiste in una variante ad una lottizzazione su cui la scrivente autorità aveva rilasciato un contributo definitivo nell'ambito della procedura VAS (ns prot. n. 7207 del 07/03/2024), evidenziando il superamento delle iniziali pregiudiziali

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), I ciclo (2010-2015) adottato con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 ed approvato con DPCM del 27/10/2016, ed il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 1 dicembre 2022 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (calendario, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D.lgs. 49/2010), sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), I ciclo (2009-2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013, il II ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016, nonché il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 07.06.2023 (GU n.214 del 13-9-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (Calendario, programma di misure consultive art. 68, co. 7, lett. a, D.lgs. 152/2006) sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

e raccomandando di definire soluzioni progettuali adeguate in merito al canale di guardia zona est e allo spostamento del parcheggio situato in zona litoranea.

Con le integrazioni da ultimo presentate risulta che il parcheggio è stato arretrato rispetto alla litoranea, esternalizzato rispetto alle aree inondabili come da studio, e come sia stato implementato lo studio idraulico finalizzato al dimensionamento del canale di guardia.

Quest'ultimo è stato calcolato per portate con tempo di ritorno 100 anni ed eseguendo una verifica con la formula di Chezy.

Da quanto trasmesso ed analizzato si ritiene che gli interventi proposti vadano in direzione della mitigazione del rischio dell'area adempiendo in fase esecutiva alle seguenti prescrizioni:

1. lo studio alla base del dimensionamento del canale sia eseguito in moto permanente con tempo di ritorno 200 anni, eventualmente adeguando le dimensioni della sezione e prevedendo idonee opere di imbocco e sbocco dei deflussi, oltre che presidi a contrasto dell'erosione localizzata;
2. sia prodotta una tavola di raffronto comprensiva del layout della lottizzazione e dello stato PAI ante operam e quello post operam, dopo la realizzazione di tutte le opere di messa in sicurezza, al fine di avere un quadro immediato ed oggettivo della efficacia degli interventi di mitigazione.

Tali approfondimenti non dovranno - per economia procedimentale - essere trasmessi alla scrivente in quanto adempimenti relativi a prescrizioni esecutive.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente pratica:
Responsabile UO Infrastrutture e l'Attrezzature ambientali
Arch. Alessandra Cansatore



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 22438/2025 del 06-06-2025
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento
Protocollo Partenza N. 7549/2025 del 25-02-2025
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Provincia di Brindisi
Direzione Area 4
Ambiente e Mobilità
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Oggetto: Merletto S.r.l. - Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per la realizzazione della Variante al Piano di Lottizzazione in contrada Mogale della Marina di Ostuni relativa alla zona T2.2 del P.R.G. destinata ad "Attrezzature di carattere generale" e finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero e commerciale. Avvio procedimento [AC 129-25] Rif. Vs prot. n. 0011743 del 08/04/2025 /prot. ADAM n. 14739 del 08/04/2025

Con riferimento alla VS nota prot. n. 0011743 del 08/04/2025, acquisita con ns prot. n. 14739 del 08/04/2025, con la quale veniva richiesto l'aggiornamento del parere circa la verifica delle opere di sistemazione idraulica nell'ambito di una procedura di assoggettabilità a VIA, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

L'intervento per il quale viene richiesto parere consiste in una variante ad una lottizzazione su cui la scrivente Autorità aveva rilasciato un contributo definitivo nell'ambito della procedura VAS (ns prot. n. 7207 del 07/03/2024), evidenziando il superamento delle iniziali pregiudiziali

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), I ciclo (2010-2015) adottato con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 ed approvato con DPCM del 27/10/2016, ed il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 1 dicembre 2022 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (calendario, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D.lgs. 49/2010), sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), I ciclo (2009-2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013, il II ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016, nonché il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 07.06.2023 (GU n.214 del 13-9-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (Calendario, programma di misure consultive art. 68, co. 7, lett. a, D.lgs. 152/2006) sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

e raccomandando di definire soluzioni progettuali adeguate in merito al canale di guardia zona est e allo spostamento del parcheggio situato in zona litoranea.

Con le integrazioni presentate nell'ambito della procedura di acquisizione del parere ex art. 89 del DPR 380/2001 è stato rilasciato parere definitivo con nota prot. n. 7549 del 25/02/2025, ribadito, a sua volta, nell'ambito dell'autorizzazione ZES, per la quale è stata data risposta con nota prot. n. 9292 del 06/03/2025.

I due documenti prodotti nell'ambito di procedure diverse, ma riguardanti il medesimo intervento, esauriscono pertanto i controlli da parte della scrivente e costituiscono risposta anche alla procedura in oggetto attivata presso la provincia di Brindisi.

In allegato i pareri prott. nn. 7549 del 25/02/2025 e 9292 del 06/03/2025.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente tecnico:
Responsabile UO Infrastrutture e Valutazioni ambientali
Arch. Alessandro Coviatore



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 224387/2025 del 06/06/2025
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
DOC. PRODUZIONE Partenza N. 65898/2025 della Direzione
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLO 5.6

Comune di Ostuni
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
SUAP
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Oggetto: Invio della documentazione integrativa finalizzata al rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. [AC 066-25] rif. Vs prot. n. 0009351 del 06/02/2025 /prot. ADAM n. 4623 del 06/02/2025

Con riferimento alla VS nota prot. n. 0009351 del 06/02/2025, acquisita con ns prot. n. 4623 del 06/02/2025, con la quale veniva richiesto il parere di compatibilità nell'ambito della richiesta inoltrata dalla regione Puglia ai fini del rilascio del parere ex art. 89 del DPR 380/2001, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

L'intervento per il quale viene richiesto parere consiste in una variante ad una lottizzazione su cui la scrivente autorità aveva rilasciato un contributo definitivo nell'ambito della procedura VAS (ns prot. n. 7207 del 07/03/2024), evidenziando il superamento delle iniziali pregiudiziali

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), I ciclo (2010-2015) adottato con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 ed approvato con DPCM del 27/10/2016, ed il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 14 dicembre 2022 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (calendario, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D.lgs. 49/2010), sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), I ciclo (2009-2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013, II ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016, nonché il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 07.06.2023 (GU n.214 del 13-9-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (Calendario, programma di misure consultive art. 68, co. 7, lett. a, D.lgs. 152/2006) sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
PROTOCOLLO PARTENZA N. 22938/2025 Del. 06/06/2025 MERIDIONALE
DOC. Principale part. Class. 05.06/2025 Copia Documento
Rev. Principale part. Class. 05.06/2025 Copia Documento
Protocollo Partenza N. 7549/2025 del 25-02-2025
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

e raccomandando di definire soluzioni progettuali adeguate in merito al canale di guardia zona est e allo spostamento del parcheggio situato in zona litoranea.

Con le integrazioni da ultimo presentate risulta che il parcheggio è stato arretrato rispetto alla litoranea, esternalizzato rispetto alle aree inondabili come da studio, e come sia stato implementato lo studio idraulico finalizzato al dimensionamento del canale di guardia.

Quest'ultimo è stato calcolato per portate con tempo di ritorno 100 anni ed eseguendo una verifica con la formula di Chezy.

Da quanto trasmesso ed analizzato si ritiene che gli interventi proposti vadano in direzione della mitigazione del rischio dell'area adempiendo in fase esecutiva alle seguenti prescrizioni:

1. lo studio alla base del dimensionamento del canale sia eseguito in moto permanente con tempo di ritorno 200 anni, eventualmente adeguando le dimensioni della sezione e prevedendo idonee opere di imbocco e sbocco dei deflussi, oltre che presidi a contrasto dell'erosione localizzata;
2. sia prodotta una tavola di raffronto comprensiva del layout della lottizzazione e dello stato PAI ante operam e quello post operam, dopo la realizzazione di tutte le opere di messa in sicurezza, al fine di avere un quadro immediato ed oggettivo della efficacia degli interventi di mitigazione.

Tali approfondimenti non dovranno - per economia procedimentale - essere trasmessi alla scrivente in quanto adempimenti relativi a prescrizioni esecutive.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Refinitivo grafico:
Rappresentazione (1:10) ingrandimento e l'adempimento adempimenti
Arch. Alessandro C'annata



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
PROTOCOLLO PARTICOLARE DI BACINO N. 224382/2025 DEL 09/06/2025
AUTORITA' DI BACINO N. 224382/2025 DEL 09/06/2025
DOC. Principale - Class. 05.06/2025 - Copia Documento
Protocollo Partenza N. 7549/2025 del 25-02-2025
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLO 5.6

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione ZES
zes.unica@certpec.camcom.it

Oggetto: Indizione Conferenza di servizi ex art. 14-bis e seguenti L.241/1990, relativa alla richiesta di "Autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 15 D.L. 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16.11.2023, n. 268), per la "Realizzazione della variante al Piano di lottizzazione in contrada Mogale della Marina di Ostuni relativa alla zona T2.2 del PRG destinata ad attrezzature di carattere generale e finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-alberghiero e commerciale", presso il comune di Ostuni-Contrada Mogale (BR) avanzata dalla Merletto s.r.l. ID pratica 15879691002-03022025-1503 [AC 069-25] rif. Vs prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0059696/18-02-2025/prot. ADAM n. 6380 del 19/02/2025

Con riferimento alla Vs nota prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0059696/18-02-2025, acquisita con ns prot. n. 6380 del 19/02/2025, con la quale veniva indetta la conferenza di servizi semplificata in m modalità asincrona per il progetto in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), I ciclo (2010-2015) adottato con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 ed approvato con DPCM del 27/10/2016, ed il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II ciclo, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 1 dicembre 2022 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (calendario, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D.lgs. 49/2010), sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), I ciclo (2009-2014) adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013, il II ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016, nonché il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 07.06.2023 (GU n.214 del 13-9-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (Calendario, programma di misure consultive art. 68, co. 7, lett. a, D.lgs. 152/2006) sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

L'intervento per il quale è stata indetta la CDS consiste in una variante ad una lottizzazione su cui la scrivente autorità aveva rilasciato un contributo definitivo nell'ambito della procedura VAS (ns prot. n. 7207 del 07/03/2024), evidenziando il superamento delle iniziali pregiudiziali e raccomandando di definire soluzioni progettuali adeguate in merito al canale di guardia zona est e allo spostamento del parcheggio situato in zona litoranea.

Con le integrazioni da ultimo presentate e trasmesse dal comune di Ostuni, nell'ambito del parere ex art. 89 del DPR 380/2001, risulta che il parcheggio è stato arretrato rispetto alla litoranea, esternalizzato rispetto alle aree inondabili come da studio e come sia stato implementato lo studio idraulico finalizzato al dimensionamento del canale di guardia.

Con parere ns prot. n. 7549 del 25/02/2025, che ad ogni buon conto si allega, sono stati richiesti ulteriori approfondimenti in fase esecutiva da non trasmettere alla scrivente per economia procedimentale.

Pertanto, si ritiene che il giudizio riguardante gli aspetti idraulici di competenza si sia consolidato con il ns ultimo contributo tenendo presente che gli elaborati cui fare riferimento per una verifica di congruità delle previsioni progettuali con il complesso di opere di messa in sicurezza siano quelli cristallizzati nella procedura di VAS/parere ex art. 89 DPR 380/2001.

Pertanto, la prescrizione n. 2 di cui al parere 7549 del 25/02/2025 richiede la produzione di una tavola con il layout definitivo della lottizzazione con sovrapposte le perimetrazioni idrauliche ante e post operam allo scopo di avere un quadro generale riassuntivo di immediata lettura e di facile consultazione.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle prescrizioni indicate all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referente pratica:
Responsabile I/O Infrastrutture e Urbanistica ambientale
Arch. Alessandro L'antore

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 72438/2025 del 06-03-2025
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
DOC. Principale Partenza N. 03.89/2025 della Documentazione
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza N. 9292/2025 del 06-03-2025
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento

Protocollo Partenza N. 15808/2025 del 15-04-2025

MOTOPRINCIPALE DI DISTRETTO DI APPENNINO MERIDIONALE

Autore: **Il Sindaco** DI DISTRETTO DI APPENNINO MERIDIONALE

Ente: **Comune di Brindisi** - Class. 05.06 - Copia Documento

Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento



Comune di Brindisi - Distretto dell'Appennino Meridionale

via Garibaldi, 10 - 73100 Brindisi (BR) - Tel. 0832/222222 - Fax 0832/222222

IT0448036

Comune di Ostuni
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
SUAP

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Oggetto: Invio della documentazione integrativa finalizzata al rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 e s.s.m. il. [AC 066-25] r.l. Vs prot. n. 0009351 del 06/02/2025 /prot. ADAM n. 4623 del 06/02/2025

Con riferimento alla VS nota prot. n. 0009351 del 06/02/2025, acquisita con la prot. n. 4623 del 06/02/2025, con la quale veniva richiesto il parere di competenza nell'ambito della richiesta inoltrata dalla regione Puglia ai fini del rilascio del parere ex art. 89 del DPR 380/2001, si fa presente quanto segue:

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

L'intervento per il quale viene richiesto parere consiste in una variante ad una lottizzazione su cui la scrivente autorità aveva rilasciato un contributo definitivo nell'ambito della procedura VAS (in prot. n. 7207 del 07/03/2024), evidenziando il superamento delle iniziali pregiudiziali

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), l'edito (2018-2015) editato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 03/03/2015 ed approvato con DPCM del 17/10/2016, ed il Piano di Gestione Rischio Alluvioni II edito, editato sulla scorta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 18/04/2022 (G.U. n. 22 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (colloquio, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D.lgs. 49/2010), sono state validate favorevolmente dalla Conferenza Operativa sulla scorta del 13/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente in la presso alla scorta del 19/12/2024.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), l'edito (2009-2014) editato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 18/04/2013, il II ciclo (2015-2021) editato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 17/10/2016, nonché il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, editato sulla scorta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM del 07/06/2023 (GU n.314 del 13-4-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (colloquio, programma di azioni correttive art. 44, co. 7, lett. a, D.lgs. 152/2006) sono state validate favorevolmente dalla Conferenza Operativa sulla scorta del 13/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente in la presso alla scorta del 19/12/2024.

³ Territorio dell'Unità Pagine: Piano di Assetto scorta Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Consiglio Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettappenninomerdionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettappenninomerdionale.it

e raccomandando di definire soluzioni progettuali adeguate in merito al canale di guardia zona est e allo spostamento del parcheggio situato in zona litoranea.

Con le integrazioni da ultimo presentate risulta che il parcheggio è stato arretrato rispetto alla litoranea, esternalizzato rispetto alle aree inondabili come da studio, e come sia stato implementato lo studio idraulico finalizzato al dimensionamento del canale di guardia.

Quest'ultimo è stato calcolato per portate con tempo di ritorno 100 anni ed eseguendo una verifica con la formula di Chezy.

Da quanto trasmesso ed analizzato si ritiene che gli interventi proposti vadano in direzione della mitigazione del rischio dell'area adempiendo in fase esecutiva alle seguenti prescrizioni:

1. lo studio alla base del dimensionamento del canale sia eseguito in moto permanente con tempo di ritorno 200 anni, eventualmente adeguando le dimensioni della sezione e prevedendo idonee opere di imbocco e sbocco dei deflussi, oltre che presidi a contrasto dell'erosione localizzata;
2. sia prodotta una tavola di raffronto comprensiva del layout della lottizzazione e dello stato PAI ante operam e quello post operam, dopo la realizzazione di tutte le opere di messa in sicurezza, al fine di avere un quadro immediato ed oggettivo della efficacia degli interventi di mitigazione.

Tali approfondimenti non dovranno - per economia procedimentale - essere trasmessi alla scrivente in quanto adempimenti relativi a prescrizioni esecutive.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Infine, presso
l'Ufficio di Segreteria e l'Ufficio tecnico
Arch. Alessandra Cennamo

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

PROTOCOLLO PARTENZA N. 22438/2025 DEL 06-06-2025 MERIDIONALE

PROTOCOLLO PARTENZA N. 22438/2025 DEL 06-06-2025 MERIDIONALE

DOC. PRINCIPALE - Classe 05.06/2006014 Documento

Doc. Principale - Classe 05.06/2006014 Documento

Protocollo Partenza N. 7549/2025 del 25-02-2025

Doc. Principale - Classe 05.06/2006014 Documento



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

PARERE DI COMPATIBILITA'

Comune di Ostuni

**Autorità procedente per la VAS
Settore urbanistica-edilizia Privata-Ambiente**

**Autorità competente per la VAS
Settore Patrimonio-Demanio-Espropri-
Protezione Civile-Paesaggio-Igiene Urbana**

protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

**Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it**

Oggetto: Variante al Piano di lottizzazione della maglia T2.2 di P.R.G. in contrada Mogale (Marina di Ostuni). Istanza di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed inoltro della relativa documentazione progettuale ai fini della pubblicazione ex art. 11 comma 4 della L.R. n. 44/2012

[AC475-22]

In relazione alla vs nota prot. n. 50428 del 29/07/2022, acquisita da questa Autorità con prot. n. 20869 del 29/07/2022, con la quale si dava avvio alla consultazione relativa alla procedura VAS inerente la maglia T2.2 del P.R.G., si fa presente quanto segue.

Già in sede di verifica di assoggettabilità a VAS coordinata con la verifica di assoggettabilità a VIA (rif. Ns prot. n. 4943 del 02/02/2022), conclusasi con Determina dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali Regionale n. 422 del 13/10/2002, era stata richiesta una rivisitazione della relazione di compatibilità idraulica con riferimento alla variante di lottizzazione.

Con la documentazione da ultimo depositata sul sito comunale ed inerente la procedura VAS, che vede il comune di Ostuni quale autorità competente, viene indicata una soluzione progettuale del canale attraversante la lottizzazione differente rispetto a quella su cui la scrivente aveva rilasciato un parere con nota prot. n. 4064 del 14/04/2010, giustificandola con esigenze di carattere paesaggistico.

La soluzione proposta, sotto l'aspetto tipologico, risulta rispondere sia ad esigenze di riduzione planimetrica delle aree allagabili, sia di miglioramento/mantenimento delle condizioni di naturalità dello stesso che salvaguardano anche gli aspetti qualitativi del corso d'acqua. Risponde pertanto con migliori risultati anche ai dettami di cui alle Misure del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (D.Lgs. n. 49/2010), redatto da questa Autorità ed aggiornato al secondo ciclo.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

La definizione della efficacia della soluzione prescelta in relazione al layout dell'intera lottizzazione non può tuttavia prescindere da aspetti di dettaglio di cui all'elenco che segue:

1. Chiarire univocamente l'estensione del tratto di progetto, compresi anche piccoli interventi nelle aree a monte e a valle del tratto principale, contestualmente fornire il modello idrologico ed idraulico implementato nella ultima configurazione proposta (quella a sezione trapezia, inerbita e naturalizzata), estendendo adeguatamente il tratto di modellazione a monte e prolungandolo fino a mare, dettagliando significativamente il dato topografico intensificando quanto meno il numero delle sezioni a monte e a valle, introducendo tutti gli attraversamenti esistenti e di progetto, tenendo conto della necessità di assicurare agli stessi un idoneo franco di sicurezza;
2. Prevedere il confinamento dell'area inondabile attraverso sistemi che inibiscono l'accesso a raso alla stessa;
3. Indicare sulle tavole di progetto l'intero canale dalla ss 379 fino alla foce, avendo cura di dettagliare le connessioni con i tratti non regimati attraverso soluzioni che agevolino gli inalveamenti ed impediscano effetti erosivi localizzati;
4. Mettere a punto un opportuno cronoprogramma delle opere di mitigazione in relazione all'intervento urbanistico, nella consapevolezza che i corpi di fabbrica ricadenti in alta pericolosità potranno essere realizzati solo a compimento del canale e della modifica della perimetrazione idraulica.

Dopo aver acquisito i predetti elementi, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale potrà delineare un quadro valutativo completo per quanto concerne il rischio idraulico e definire pertanto il contributo in sede di valutazione ambientale strategica.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale ff.

dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Sezione Infrastrutture
e Valutazioni Ambientali

Responsabile
Arch. *Alessandro Cantatore*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Comune di Ostuni
Settore SUAP, Edilizia, Urbanistica
e Demanio Marittimo
Servizio Urbanistica
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *Avvio della procedura VAS e adozione variante di lottizzazione della maglia T2.2 di PRG – Comparto 5 in contrada Mogale (Marina di Ostuni) – Avvio procedura di consultazione VAS ai sensi dell'ex art. 11 della L.R. 44/2012. Soggetto Proponente Comune di Ostuni. Autorità procedente Comune di Ostuni Settore Urbanistica - Edilizia - SUAP- Demanio marittimo. Autorità Competente Comune di Ostuni Servizio Ambiente. [AC 98-24] Rif. Vs nota prot. n. 64758 del 10/10/2023/Prot. ADAM n. 28314 del 11/10/2023*

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 64758 del 10/10/2023, acquisita con ns prot. n. 28314 del 11/10/2023, con la quale veniva richiesto il contributo relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su GU n.214 del 13-9-2023.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)¹, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla variante della maglia T2.2 del PRG del comune di Ostuni in contrada Mogale – Marina di Ostuni.

Con riferimento alla medesima progettualità la scrivente aveva evidenziato nella nota ns prot. n. 25474 del 27/09/2022 la necessità di estendere il modello idraulico più a monte e più a valle su una base topografica aggiornata, con l'introduzione di tutti gli attraversamenti, oltre a definire i dettagli delle connessioni con i tratti non regimati ed un cronoprogramma delle attività da svolgere nella consapevolezza che gli interventi edilizi in area ad alta e media pericolosità potevano essere realizzati solo a seguito della realizzazione dell'opera di mitigazione e conseguente modifica del PAI.

Nella documentazione a corredo dell'ultima trasmissione è presente uno studio idrologico-idraulico di tipo bidimensionale effettuato con il codice HEC Ras su una base topografica LIDAR di elevato dettaglio, con l'estensione del modello oltre la SS 379 e fino alla linea di costa, con l'introduzione di tutti gli attraversamenti e con la definizione delle aree inondabili ante e post operam.

Il progetto di mitigazione prevede 4 tipologie di opere consistenti in:

- Attraversamento muro zona masseria con la realizzazione di due passaggi all'interno dello stesso di dimensioni 1x1,5m e ricostruzione della parte sommitale de muro a secco ridotto a rudere;
- Attraversamento muro zona lottizzazione che prevede un tratto di sistemazione idraulica con canale trapezio per il convogliamento delle acque all'imbocco; un muro in c.a. con funzione di stramazzo a soglia; una vasca di salto e dissipazione; un tombino scatolare in c.a.;
- Opere idrauliche varie all'interno della lottizzazione costituite da tombini scatoari in c.a. in corrispondenza degli attraversamenti carrabili del corso d'acqua; un canale a forma trapezia naturalizzato con sponde rinverdate e letto in ciottoli e massi sparsi; ponticelli in legno lamellare per attraversamenti pedonali.

Lo studio ha inoltre evidenziato la presenza di un reticolo secondario ad est della lottizzazione rispetto al quale la messa in sicurezza di dette aree potrà ottenersi attraverso la realizzazione di adeguati presidi di difesa idraulica quali canali di gronda o di guardia.

Il modello ante operam conferma sostanzialmente le perimetrazioni attualmente vigenti; mentre il post operam individua il confinamento all'interno del canale delle portate duecentennali che non interesseranno più le aree della lottizzazione occupate dagli edifici.

Riguardo il cronoprogramma delle attività, vengono individuate due fasi di cui la prima riguardante gli edifici non ricadenti attualmente in alta e media pericolosità idraulica ed una seconda fase da realizzarsi solo

¹ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it - PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

a seguito del collaudo delle opere di regimazione idraulica relativa al canale di progetto e conseguente modifica della perimetrazione PAI.

Riguardo alcuni aspetti di dettaglio quali i canali di guardia nella zona est della lottizzazione o il parcheggio situato in prossimità della strada litoranea - che verrebbe a trovarsi alla confluenza con il reticolo secondario individuato nello studio - si raccomanda di definire soluzioni progettuali adeguate e nel secondo caso di pensare ad una ricollocazione dello stesso.

Sulla base del complesso di documentazione trasmessa si ritengono superate le eccezioni di cui alla nota prot. n. 25474 del 27/09/2022 evidenziando come sia determinante il rispetto del cronoprogramma indicato ai fini della realizzabilità degli interventi previsti e alla conseguente compatibilità rispetto al PAI vigente.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*

Referente pratica:
Responsabile L'O Infrastrutture e Valutazioni ambientali
Arch. *Alessandro Cuniatore*

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Protocollo Partenza No. 22498/2025 EDIL. O. P. 0018833 MERIDIONALE
DOC. Principale Par. Class N. 05206/2025 Copia Documento
Doc. Principale - Class. 05.06 - Copia Documento