



REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MESAGNE
COMUNE DI BRINDISI



Progetto relativo alla costruzione di un impianto Agrivoltaico denominato FV41-22 avente potenza di picco pari a 19,994 MW con sistema di accumulo da 15,00 MW e potenza immissione pari a 18,714 MW, ubicato in agro del Comune di Mesagne (BR) sui terreni censiti nel N.C.T al foglio di mappa n. 21 - 22 - 34, al comune di Brindisi al foglio di mappa 121 e relative opere di connessione.
Potenza ai fini della connessione 18,714 MW. Cod. Rint. 202201536

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| Livello Progettazione | PAS ai sensi del d.gls. n.°28 del 2011 art. 6 | Agosto 2024 |
|-----------------------|---|-------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Identificatore: R.T. - 14 | Scala: -- |
| Denominazione elaborato: Relazione acustica | Formato foglio A4 (210x297 mm) |

| DATA | MOTIVO REVISIONE | REDATTO | APPROVATO |
|------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 30.08.2024 | Prima emissione | ING. ANTONIO LAMARINA | N/A |
| | | | |
| | | | |

PROGETTISTA:

ING. FRANCESCO CIRACÌ

Ordine degli Ingegneri della
prov. di Brindisi n. 1040



SPECIALISTA:

ING. Antonio Lamarina

COMMITTENTE:

MESAGNE EST SOLAR PARK Srl

Sede Legale: Via Antonio Francavilla n°6
San Vito dei Normanni (BR) - 72019
C.F./P.IVA 02729220745



MESAGNE EST SOLAR PARK SRL

Amministratore Unico
P.Iva 02729220745

INDICE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 2 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 3 |
| 2.1 | PRINCIPALI NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO | 3 |
| 2.2 | PRINCIPALI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO | 3 |
| 3 | ESPLICITAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 4 |
| 4 | LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA | 6 |
| 5 | DESCRIZIONE IMPIANTO | 10 |
| 6 | INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE..... | 10 |
| 7 | INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI ACUSTICI | 13 |
| 8 | RILIEVI FONOMETRICI E CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM | 15 |
| 9 | IMPATTO ACUSTICO NELLA FASE DI ESERCIZIO | 16 |
| 10 | IMPATTO ACUSTICO NELLA FASE DI CANTIERE..... | 18 |
| 11 | CONCLUSIONI..... | 21 |

1 PREMESSA

La Società **"MESAGNE EST SOLAR PARK s.r.l."**, risulta soggetto proponente di una iniziativa finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un **impianto agrivoltaico di tipo avanzato, denominato "FV41-22"**. Il progetto è redatto secondo le "Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal MITE in data 27/06/2022. L'impianto agrivoltaico, della potenza elettrica di picco DC pari a 19.994 kWp e potenza elettrica nominale AC pari a 18.714 kW, dotato di un sistema di accumulo di potenza di 15 MWh, sarà realizzato nei Comuni di Mesagne e Brindisi, con le rispettive opere di connessione ubicate in parte nel Comune di Mesagne ed in parte nel Comune di Brindisi.

L'impianto verrà connesso alla Stazione elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Brindisi Sud" mediante condivisione dello stallo.

Il presente studio ha per oggetto la valutazione previsionale dell'impatto acustico generato dalla realizzazione del predetto impianto fotovoltaico tanto nella fase di cantiere quanto nella fase di esercizio dello stesso al fine di verificare se saranno rispettati i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 PRINCIPALI NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne la caratterizzazione acustica del territorio e delle sorgenti sonore, si è fatto riferimento alle seguenti principali norme tecniche:

- UNI 11143:2005, parti 1-2-3-5-6: "Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti";
- UNI 9884:1997: "Acustica. Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale";
- ISO 9613-2:1996: "Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors".

2.2 PRINCIPALI LEGGI E DECRETI DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne la legislazione vigente in materia di inquinamento acustico si deve far riferimento alla seguente normativa:

- Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 01 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei limiti delle Sorgenti Sonore";

- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- L.R. 30/11/2000, n. 17 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale";
- L.R. 12/02/2002, n. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

3 ESPLICITAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La prima norma nazionale ad occuparsi di inquinamento acustico è il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto, in ordine a tali limiti stabilisce, all'articolo 2, che i Comuni debbano classificare il proprio territorio in zone entro le quali i livelli sonori equivalenti da rispettare sono fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso dell'area.

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" riprende ed integra quanto stabilito dal suddetto D.P.C.M.. Essa stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Definisce i valori limite di emissione che possono essere generati dalle sorgenti sonore, immissione che possono essere immessi da una o più sorgenti nell'ambiente abitativo o esterno (assoluti e differenziali), attenzione che possono segnalare la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente e qualità. Al contenimento e perseguimento dei livelli acustici prescritti consegue una serie di attività a carico di Stato, Regioni, Province, Comuni, Società ed Enti gestori di infrastrutture di trasporto potenzialmente produttrici di rumore. L'articolo 8 ai commi 2, 3 e 4 individua la necessità di elaborare idonea documentazione di impatto acustico contestualmente al percorso autorizzativo relativo a specifiche sorgenti di rumore, fra le quali quelle che si indagano nel presente studio.

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" è uno dei principali decreti attuativi della Legge quadro. All'art. 3 stabilisce i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità delle sorgenti sonore, con l'esclusione delle infrastrutture di trasporto per le quali, in decreti specifici, vengono definite le ampiezze delle fasce di pertinenza acustica e dei valori limite di immissione ad essi ascritti.

Di seguito si riporta la tabella con le classi di destinazione d'uso del territorio ed i valori limite d'immissione, distinti per tempi di riferimento diurno e notturno, come definiti dal decreto. I valori limite assoluti di immissione, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, sono misurati in prossimità del ricettore a 1 metro di distanza dalla facciata.

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Leq [dB(A)] Periodo diurno | Leq [dB(A)] Periodo Notturno |
|--|---------------------------------------|---|
| I. aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II. aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III. aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV. aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V. aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI. aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella 2: Valori limite assoluti di emissione (tab A e B, DPCM 14/11/1997)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Leq [dB(A)] Periodo diurno | Leq [dB(A)] Periodo Notturno |
|--|---------------------------------------|---|
| I. aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II. aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III. aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV. aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V. aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI. aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella 3: Valori limite assoluti di immissione (tab A e C, DPCM 14/11/1997)


L'art. 2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, definisce il valore limite differenziale come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il livello equivalente di rumore residuo; l'art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997, impone, per tali limiti differenziali, i valori massimi, all'interno degli ambienti abitativi, di: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano alla Classe VI – aree esclusivamente industriali (l'art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997).

4 LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L'area di realizzazione dell'impianto di produzione, suddivisa in sette sub campi (oltre al sub campo 8 destinato solo ad uso agricolo), ricade nel territorio del Comune di Mesagne (Br) ad eccezione del sub campo 1 che ricade nel Comune di Brindisi. Le aree del campo sono tutte tipizzate dagli strumenti urbanistici PRG adottati, sia quello di Mesagne che quello di Brindisi, come Zone E ovvero zone Agricole.

Le opere di vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, ricadono in parte nel comune di Mesagne e in parte in quello di Brindisi. Nel territorio del comune di Brindisi ricade anche la Stazione elettrica (SE) della RTN denominata "Brindisi Sud" a cui l'impianto verrà connesso a 380/150 kV mediante condivisione dello stallo.

La figura seguente rappresenta l'area dell'impianto di produzione e le opere infrastrutturali e di connessione ad esso correlate:



Inquadramento intervento su ortofoto

Nel caso di nostro interesse:


- il Comune di Mesagne (BR) alla data di redazione del presente studio non ha ancora adottato un piano di zonizzazione acustica relativo al proprio territorio;
- il Comune di Brindisi è dotato di Piano di Zonizzazione acustica adottato con D.G.C. n. 487 del 27.9.2006 e approvato con D.G.P. n. 17 del 13.2.2007 successivamente assoggettato a variante approvata con D.G.P. n. 56 del 12.4.2012.

I sopralluoghi effettuati sulle aree di intervento come sopra rappresentate con il supporto di strumenti cartografici ai fini delle analisi e valutazioni di cui al presente Studio, hanno permesso di accertare:

- che l'area destinata alla realizzazione dell'impianto di produzione nel Comune di Mesagne (sub campi 2, 3, 4, 5, 6, 7) è un'area esclusivamente agricola caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli coltivati e/o incolti e dalla presenza di alcuni ricettori potenzialmente sensibili posti sui vari lati rispetto al perimetro dell'area a distanze variabili dalla futura

recinzione del campo fotovoltaico. L'area è quindi riconducibile alla classe III aree di tipo misto i cui Limiti sono:

- Classe III: limite assoluto di emissione 55 dBA nel periodo diurno e limite assoluto di immissione 60 dbA nel periodo diurno;
- che l'area del sub camp 1 dell'impianto di produzione nel Comune di Brindisi è un'area esclusivamente agricola e che, come è possibile osservare dalla tavola della ZAC di Brindisi (Zonizzazione Acustica Comunale), essa ricade in zona di classe III;
- che il tracciato dell'elettrodotto di vettoriamento che ricade nel comune di Mesagne insiste in massima parte su strade comunali asfaltate che sotto il profilo della valutazione del potenziale impatto acustico presentano le medesime caratteristiche e condizioni di cui al punto precedente; ai lati del tracciato sono presenti alcuni fabbricati ad uso commerciale, agricolo o residenziale. Il più vicino è il centro commerciale "AppiAntica" posto a distanza di circa 20m dal tracciato, altri fabbricati hanno distanze maggiori di 30m.
- che la restante parte del tracciato dell'elettrodotto di vettoriamento che ricade nel comune di Brindisi insiste in massima parte sulla strada provinciale S.P. 81, lungo il quale si riscontra la presenza di n. 1 fabbricato rurale in totale stato di abbandono posto a distanza di circa 15 metri dal tracciato, altri fabbricati sono presenti ma si trovano ad una distanza non inferiore a 40 metri dalla sede stradale di pertinenza. Preme ricordare che le sedi stradali in questione sono interessate unicamente da lavori di scavo per la posa dell'elettrodotto in argomento, la cui durata è estremamente limitata nel tempo. Come è possibile osservare dalla tavola della ZAC (Zonizzazione Acustica Comunale) dell'elettrodotto di vettoriamento ricade in massima parte in zona di classe III e risulta interamente circondata da aree poste nella medesima classe. Si evidenzia il passaggio in corrispondenza della sede stradale della SP 81, di una parte dell'elettrodotto, su aree di classe I e II. Tali opere comporteranno una fonte di rumore solo per il periodo della loro realizzazione (coincidente con la durata del cantiere – vedi successivo impatto acustico di cantiere), mentre non produrranno alcun rumore nella fase di esercizio.
- Il futuro stallo in condivisione da connettere con la stazione Elettrica SE Brindisi sud insiste nel territorio del Comune di Brindisi e dalla tavola della ZAC (Zonizzazione Acustica Comunale) si desume che ricade in classe III. L'area è priva di ricettori sensili.



Estratto della zonizzazione acustica di Brindisi

LEGENDA

| | |
|---|--|
|  | Classe 1 Aree particolarmente protette |
|  | Classe 2 Aree prevalentemente residenziali |
|  | Classe 3 Aree di tipo misto |
|  | Classe 4 Aree di intensa attività urbana |
|  | Classe 5 Aree prevalentemente industriale |
|  | Classe 6 Aree esclusivamente industriali |

5 DESCRIZIONE IMPIANTO

Le opere dell'impianto fotovoltaico di cui trattasi sono sintetizzabili in:

- Generatori fotovoltaici;
- Inverter: Gruppi di conversione, convertono la corrente elettrica continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata a bassa tensione;
- Trasformatori: elevano la potenza elettrica da bassa a media, prodotta dal generatore fotovoltaico e convertita dagli inverter;
- Cabina di raccolta;
- Cavidotto interrato di connessione dal generatore fotovoltaico alla Stazione Elettrica di Terna;
- Batterie di accumulo in container;

Più in dettaglio l'architettura dell'impianto Agrivoltaico prevede l'utilizzo di 9 stazioni di conversione e trasformazione, equipaggiate con unico inverter denominato "Sunny Central" di cui si allega scheda tecnica (tranne per i sub campi 7 e 8 che prevedono due inverter su un solo trasformatore).

6 INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Le possibili sorgenti di rumore legate all'opera in progetto sono essenzialmente dovute al rumore prodotto dagli inverter e dai trasformatori BT/MT.

Il progetto del presente impianto prevede, inoltre, l'utilizzo di moduli fotovoltaici con struttura mobile ad inseguitore solare monoassiale "Tracker". Questa tecnologia consente, attraverso la variazione dell'orientamento dei moduli, di mantenere la superficie captante sempre perpendicolare ai raggi solari.

In posizione rilevabile dagli elaborati grafici di progetto saranno ubicate le varie stazioni inverter/trasformazione BT/MT, di Raccolta e di Consegna, mentre dalle tavole di inquadramento si desume il tracciato del cavidotto interrato di connessione alla Stazione elettrica SE.

Le cabine di Raccolta, di Consegna, per impianti ausiliari e di sezionamento non contengono alcuna apparecchiatura fonte di rumore, essendo presenti in esse solo quadri elettrici.

I motori dei tracker sono motori elettrici con un funzionamento discontinuo della durata di pochi secondi per ogni azionamento. Il livello di emissione sonora tipica di questi motori è di circa 45-50 db ed il loro contributo trascurabile poiché completamente mascherato dal rumore ambientale. Infatti ipotizzando un funzionamento complessivo di circa un'ora nell'arco del tempo

di riferimento T_r (16 ore) e rapportando il livello $L_{eq}(A)$ a T_r con la seguente formula come indicato dal D.M. 16/03/98:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_r} \sum_{i=1}^n (T_{o_i})_i 10^{0,1L_{Aeq,(T_o)_i}} \right] \quad dB(A)$$

si ottiene un incremento del rumore ambientale inferiore a 1 db (valore ottenuto con livello di rumore dal tracker 50 db per un'ora, livello del rumore residuo 45 dB).

Gli inverter previsti sono 10 della potenza massima di circa 2,75 MVA, ubicati all'esterno.

I trasformatori di elevazione BT/MT previsti sono 9, in accoppiamento con un solo inverter, (tranne per i sub campi 7 e 8 che prevedono due inverter su un solo trasformatore). I trasformatori saranno installati in apposite cabine elettriche del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato con porta di accesso e griglie di aereazione in vetroresina..

Il funzionamento degli inverter e dei trasformatori è continuo e contemporaneo durante le ore di luce, mentre nelle ore notturne, quando l'impianto non è più in grado di produrre energia, gli inverter e i trasformatori si disattivano. La durata di funzionamento massimo è stimata in 12:00 ore ricadenti tutte nel periodo diurno (6:00 – 22:00).

Per quanto riguarda le emissioni sonore prodotte dai trasformatori e dagli inverter si procede alla individuazione e valutazione delle emissioni sonore secondo quanto di seguito specificato.

Il livello di pressione sonora dell'inverter rilevabile da scheda tecnica allegata, in funzionamento ordinario è stimabile in 66.3 dB(A) a 10 metri di distanza.

Il livello di pressione sonora emessa a un metro distanza da n.1 trasformatore previsto in progetto è stimabile in 70dB (valore desunto da scheda tecnica allegata).

Deve essere valutato il potere fonoisolante delle cabine in cui sono contenute le apparecchiature. Le cabine saranno in c.a. dello spessore di 15 cm con massa superficiale m' di circa 360 Kg/mq

Il potere fonoisolante della parete in c.a. è calcolabile con la Formula CEN riportata nella norma europea UNI EN 12354-1:

$R_w = 37,5 \log (m') - 44$, valida per strutture di base monolitiche con $m' > 150$ kg/mq. Nel caso in esame si ottiene **$R_w = 51.8$ dB.**

Deve inoltre essere considerata la presenza delle griglie di areazione che si suppone abbiano una superficie di circa 0.45 mq (0.9x0.5) e siano in numero di due. In accordo con le norme UNI EN 12354-3 e UNI TR 11175 "l'indice di isolamento acustico di piccoli elementi" ($D_{n,e}$), (aperture di aerazione, di superficie inferiore a 1 mq) può essere calcolato con la seguente formula:

$D_{n,e} = -10 \log(S/10) - 10 \log(n)$ dove S è la superficie in metri quadrati dell'apertura ed n il numero di elementi; per cui si ottiene: $D_{n,e} = 13 \text{ dB}$.

Trattandosi di una partizione "composta", in quanto contenente diversi elementi (parete opaca e griglie di areazione.) il potere fonoisolante della struttura complessiva viene calcolato con la formula seguente:

$$R_w = -10 \lg \left(\sum_{i=1}^n \frac{S_i}{S_{tot}} 10^{\frac{-R_{w,i}}{10}} + \frac{A_0}{S_{tot}} \sum_{i=1}^p 10^{\frac{-D_{n,e,i}}{10}} \right)$$

dove:

$R_{w,i}$ è l'indice di valutazione del potere fonoisolante dell'elemento i-esimo costituente la partizione

S_i è la superficie dell'elemento i-esimo in m²

S_{tot} è la superficie complessiva della partizione in m²

A_0 sono le unità di assorbimento di riferimento, pari a 10 m²

$D_{n,e,i}$ è l'indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato del piccolo elemento (nel nostro caso le griglie)

Ipotizzando una parete della cabina di circa 13.75 mq (5,50x2.50), si ottiene un valore del potere fonoisolante della struttura $R_w = 11.78 \text{ dB}$, che si approssima a 10 dB a favore di sicurezza.

Il rumore a 1 metro di distanza prodotto da un trasformatore, depurato dal potere fonoisolante della cabina in cui è contenuto, sarà quindi il seguente:

n. 1 trasformatore: 70 dB – 10 dB = 60 dB a 1 m.

Il rumore a 1 metro di distanza prodotto da un inverter sarà il seguente:

n. 1 inverter: emissione 66.3 dB a 10 m; emissione **86.3 db a 1 m** (legge della propagazione del suono $L_{P2} = L_{P1} + 20 \log(r_1/r_2)$).

Il valore che sarà immesso a 1 metro di distanza dal complesso di apparecchiature "**n. 1 trasformatore + n. 1 inverter**", risulta dalla somma dei livelli di pressione sonora precedenti, quindi pari a **86.3 dB(A)**.

I rilievi fonometrici consentono, conoscendo il livello di pressione sonora L_{p1} ad una data distanza r_1 dalla sorgente, di calcolare il livello L_{p2} (ad esempio in prossimità di un ricettore) alla distanza r_2 con la relazione seguente:

$$L_{p2} = L_{p1} - 20 \cdot \log(r_2/r_1)$$

7 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI ACUSTICI

Come evidenziato in precedenza, l'area destinata alla realizzazione dell'impianto di produzione è un'area esclusivamente agricola caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli coltivati e/o incolti, e dalla presenza di alcuni ricettori potenzialmente sensibili posti sui vari lati rispetto al perimetro dell'area a distanze variabili dalla futura recinzione del campo fotovoltaico.

In particolare sono stati individuati 3 ricettori, fabbricati residenziali ubicati nella planimetria sotto riportata e riferiti all'area del campo fotovoltaico sub 3, sub 6 e sub 7 (i sub campi 1, 2, 5 non hanno ricettori sensibili mentre in prossimità del campo sub 4 esiste un fabbricato collabente e in prossimità del campo sub 6 un fabbricato rurale in totale stato di abbandono):

- **R1 (campo fotovoltaico sub 3)**: fabbricato residenziale a sud del campo e distante circa 35 m dal confine del campo nel punto più vicino, circa 140 m dal complesso di trasformazione+inverter più vicino costituito da una stazione con 1 trasformatore + 1 inverter (altre stazioni sono poste a distanze superiori e tali da non influenzare il livello di pressione sonora presso il ricettore R1).
- **-R2 (campo fotovoltaico sub 7)**: fabbricato residenziale a sud del campo e distante circa 38 m dal confine del campo nel punto più vicino, circa 130 m dal complesso di trasformazione+inverter più vicino relativo al sub campo 6 e costituito da una stazione con 1 trasformatore + 1 inverter e circa 120m da dall'inverter relativo al sub campo 7.

STAZIONE ELETTRICA SE e area del futuro stallo

- L'area è priva di ricettori sensili.

Di seguito è riportata, su stralcio aerofotogrammetrico, l'ubicazione dei ricettori, dei punti di misura di $L_{eq}(A)$ rumore ambientale e delle stazioni degli inverter/trasformatori fonti di disturbo per fabbricati sensibili.



SUB CAMPO 3: Indicazione dei ricettori (cerchio azzurro), del gruppo inverter+cabina di trasformazione BT/AT (il cerchio rosso), dei punti di misurazione di Leq(A) (pallino giallo)



SUB CAMPO 7: Indicazione dei ricettori (cerchio azzurro), del gruppo inverter+cabina di trasformazione BT/AT (il cerchio rosso), dei punti di misurazione di Leq(A) (pallino giallo)

8 RILIEVI FONOMETRICI E CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM

La realizzazione dell’impianto in oggetto comporterà l’emissione di rumori derivanti dal funzionamento dei trasformatori e degli inverter che saranno ubicati all’esterno e dislocati nel campo fotovoltaico.

Le emissioni sonore della stazione di trasformazione+inverter sono state determinate al paragrafo 6; il risultato è il seguente:

stazione di 1 trasformatore + 1 inverter a circa un metro di distanza: $Leq = 86.3$ db(A), dove Leq è il livello equivalente ponderato A.

Per conoscere il rumore residuo nell’area interessata dal campo fotovoltaico sono state effettuate le rilevazioni fonometriche in data 03/09/2024 M1 (in prossimità del limite di proprietà del ricettore R1) e M2 (in prossimità del limite di proprietà del ricettore R2). L’ubicazione delle misure (pallini gialli) è riportata su stralcio aerofotogrammetrico di cui al paragrafo precedente.

Per le rilevazioni fonometriche e le successive elaborazioni è stata utilizzata la seguente strumentazione:

- **Fonometro/analizzatore integratore di precisione classe 1 Svantek modello SVAN 971 matr. n°100612**

- **Microfono modello 7052E matr. n° 78657**
- **Preamplificatore Svantek SV 18 matr. n° 101135**
- **Protezione microfonica per esterni SA 22**
- **Calibratore acustico modello -SV 33B Svantek in classe 1, numero seriale 10493 con livello sonoro da 114 dB a 1000Hz, conforme IEC 942.**

La strumentazione su elencata è conforme alla classe I delle norme EN 60651/94 ed EN 60804/94 e periodicamente vengono effettuate le necessarie tarature presso laboratori autorizzati SIT. Al presente documento sono allegati i certificati di taratura.

Tutte le misure sono state eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche con il microfono del fonometro integratore posizionato a metri 1,50 dal piano di calpestio, a metri 1 da pareti ed altri ostacoli interferenti, ed orientato verso le sorgenti di rumore ritenute disturbanti. Il microfono è stato posizionato su cavalletto e collegato al fonometro mediante cavo di prolunga di lunghezza pari a 10 m.

La catena di misura è stata calibrata in situ prima e dopo la rilevazione fonometrica ottenendo lo stesso valore di calibrazione.

Le rilevazioni sono state effettuate in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/98.

I valori della pressione acustica rilevati in Leq(A) sono riportati nella seguente tabella:

| Posizione microfono | Data ora | tempo di misura | Descrizione rilevazione | Leq (A) Residuo [db] |
|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| M1 | 03/09/2024 17:24 | 3 minuti | In prossimità di R1 | 41.6 |
| M2 | 03/09/2024 17:51 | 4,5 minuti | In prossimità R2 | 44.0 |

Nei rilievi fonometrici non sono stati rilevati componenti tonali, componenti impulsive e componenti di bassa frequenza.

9 IMPATTO ACUSTICO NELLA FASE DI ESERCIZIO

Come già detto il rumore prodotto dall'impianto è legato esclusivamente al funzionamento degli inverter e dei trasformatori BT/MT.

Le sorgenti sonore di cui sopra saranno funzionanti solo durante le ore di luce, con completa disattivazione nel periodo notturno. Il tempo di funzionamento stimato nel periodo estivo è di circa 12 ore.

Il valore immesso dalla stazione con 1 trasformatore + 1 inverter a circa un metro di distanza è pari a:

Leq = 86.3 db(A).

Non si considera l'effetto del funzionamento contemporaneo delle cabine di trasformazione+inverter in quanto poste a distanza notevole.

Il valore che avremo in prossimità dei confini del campo solare e in prossimità dei ricettori, è calcolabile con la seguente relazione:

$$Lp2 = Lp1 - 20 \cdot \log(r2/r1).$$

I valori Lp in prossimità dei ricettori e dei confini del campo solare nelle condizioni peggiori sono calcolati di seguito:

- **R1:** (campo fotovoltaico sub 3) fabbricato residenziale a sud del campo e distante circa 35 m dal confine del campo nel punto più vicino, circa 140 m dal complesso di trasformazione+inverter più vicino:
 - **Lp= 86.3 -20 log 140 =43.4 db(A);**
- **R2** (campo fotovoltaico sub 7): fabbricati residenziali a sud del campo e distante circa 38 m dal confine del campo nel punto più vicino, circa 130 m dal complesso di trasformazione+inverter più vicino relativo al sub campo 6 e costituito da una stazione con 1 trasformatore + 1 inverter e circa 120 m da dall'inverter relativo al sub campo 7.
 - **Lp1= 86.3 -20 log 130 =44.0 db(A);**
 - **Lp2= 86.3 -20 log 120 =44.7 db(A);**
 - **Lp1 + Lp2= 47.4 db(A).**

Tali valori devono essere sommati al rumore residuo rilevato nell'area, il valore complessivo, sarà pertanto calcolato con la formula:

$$Lp1+Lp2 = 10\log(10^{(Lp1/10)} + 10^{(Lp2/10)})$$

e pari a:

R1 - Lp+Lp,res = 45.6 db (Lp,res valore misurato)

R2 - Lp+Lp,res = 49.0 db (Lp,res valore misurato)

Limite di immissione

Il valore di Leq(A), rapportato al tempo di riferimento (16 ore) come indicato dal D.M. 16/03/98, è calcolabile con la seguente formula:

$$L_{Aeq,TR} = 10\log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i 10^{0.1L_{Aeq,(T_0)_i}} \right] dB(A)$$

I valori stimati in precedenza sono riferiti al tempo di misura (TM).

Tali valori risultano già conformi con i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997, allegato 1, tabella C, aree di classe III, per cui non è necessario rapportare il calcolo al tempo di riferimento diurno di 16 ore.

Limite di emissione

Il valore di emissione, così come definito dal D.M. 16/03/98, è calcolabile con la seguente formula:

$$L_E = 10 \log_{10} (10^{L_a/10} - 10^{L_r/10})$$

I valori stimati in precedenza sono riferiti al tempo di misura (TM). Tali valori risultano già conformi con i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997, allegato 1, tabella C, aree di classe III, per cui anche per il limite di emissione, non è necessario rapportare il calcolo al tempo di riferimento diurno di 16 ore.

Limite differenziale

L'art. 2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, definisce il valore limite differenziale come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il livello equivalente di rumore residuo; l'art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997, impone, per tali limiti differenziali, i valori massimi, all'interno degli ambienti abitativi, di: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

I valori limite differenziali d'immissione non si applicano, poiché ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nei seguenti casi (art. 4, comma 2, del DPCM 14 novembre 1997):

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Il limite differenziale è sempre rispettato nel periodo diurno poiché la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo è sempre inferiore a 5 db.

10 IMPATTO ACUSTICO NELLA FASE DI CANTIERE

Per la fase di cantiere, vale quanto prescritto dall'art. 17, comma 3 e 4, della L.R. 3/02, secondo il quale:

"3. le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre

superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentito la AUSL competente.”.

La valutazione dell’impatto acustico prodotta dall’attività di cantiere oggetto di studio è stata condotta adottando i dati forniti dallo studio del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di Torino e Provincia “Conoscere per prevenire n° 11”. Tale studio si basa su una serie di rilievi fonometrici che hanno consentito di classificare dal punto di vista acustico n° 358 macchinari rappresentativi delle attrezzature utilizzate per la realizzazione delle principali attività cantieristiche.

La realizzazione dell’intera opera prevede una fase di cantiere scomposta nei seguenti cantieri:

- cantiere per la realizzazione dell’impianto di produzione;
- cantieri stradali per la realizzazione dell’elettrodotto di vettoriamento.

Le diverse categorie di lavori nei diversi cantieri, necessarie dunque alla realizzazione dell’intera opera, prevedono sostanzialmente i seguenti mezzi, strumenti e macchinari: autocarri, pale meccaniche, pale escavatrici, motoseghe, bobcat, autogru, avvitatori, trapani, betoniere, macchina battipalo che trivellerà il suolo per infissione dei pali di sostegno dei tracker.

Nella seguente Tabella, per ogni fase principale di cantiere, sono indicati i macchinari utilizzati e le rispettive potenze sonore. Per le fasi caratterizzate da utilizzo di più sorgenti di rumore non contemporanee, è stato considerato esclusivamente il livello di potenza della sorgente (macchinario) più rumorosa.

| Macchinario/Mezzo | Lw [dB(A)] | d alla quale Lp=70 dB(A) [m] |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Pala escavatrice | 103,5 | 13,35 |
| Pala meccanica | 98,3 | 7,33 |
| Autocarro/Autogru | 98,8 | 7,76 |
| Betoniera | 98,3 | 7,33 |
| Bobcat | 103,5 | 13,35 |
| Avvitatore/Trapano | 97,6 | 6,76 |
| Motosega | 103,5 | 13,35 |
| Macchina battipalo | 111,0 | 31,62 |
| Autobotte | 103 | 12.59 |

Noti i livelli di potenza acustica associabili ad ogni fase di lavorazione, attraverso l’utilizzo della formula di propagazione sonora in campo aperto relativo alle sorgenti puntiformi, ed in via cautelativa considerando solo il decadimento per divergenza geometrica:

$$L_p = L_w - 20\text{Log}(d) - 11$$

dove :

L_p = livello di pressione sonora;

d = distanza.

sono state calcolate le distanze per le quali il livello di pressione L_p è pari a 70 dB(A).

Le distanze calcolate rappresentano quindi la distanza che intercorre tra la sorgente considerata (luogo nel quale si svolge la i -esima operazione di cantiere) e la relativa isofonica a 70 dB(A).

Si considerano inoltre le fasi del cantiere che comportano l'uso simultaneo di più macchinari ed in particolare le seguenti fasi:

- fase impianto del cantiere e preparazione e pulizia dei terreni;
- fase posa della recinzione.

Il rumore prodotto dalle suddette fasi è di riportato di seguito:

| | MACCHINARIO | Lw [dBA] | d* [m] |
|--|-------------|----------|--------|
| Fase impianto del cantiere preparazione e pulizia dei terreni | Autocarro | 98,8 | |
| | Motosega | 103,5 | |
| | Bobcat | 103,5 | |
| Potenza sonora complessiva | | 107,2 | 20,42 |
| <i>* d distanza per le quali il livello di pressione L_p è pari a 70 dB(A) ($L_p=L_w-20\log d-11$)</i> | | | |
| | MACCHINARIO | Lw [dBA] | d* [m] |
| Fase posa della recinzione | Autocarro | 98,8 | |
| | avvitatore | 103,5 | |
| | Bobcat | 97,6 | |
| Potenza sonora complessiva | | 105,5 | 16,79 |
| <i>* d distanza per le quali il livello di pressione L_p è pari a 70 dB(A) ($L_p=L_w-20\log d-11$)</i> | | | |

Il cantiere per la realizzazione dell'impianto di produzione ha come ricettore più vicino **R1**, (altri fabbricati sono posti a distanza maggiore) fabbricato a sud del campo sub 3, distante circa 35 m dalla recinzione nel punto più vicino. Pertanto **R1** è posto al di fuori della isofonica a 70 dB(A) durante nell'uso delle varie macchine operatrici. Non sono quindi necessarie opere di mitigazione del rumore prodotto dalla fase di cantiere dell'impianto di produzione.

Il cantiere per la realizzazione dell'elettrodotta di vettoriamento ricade in parte nel comune di Mesagne e in parte in quello di Brindisi. Lungo il tracciato del cavidotto non si riscontrano fabbricati che possano essere considerati ricettori sensibili, il più vicino è il centro commerciale che dista circa 20m dal tracciato del cavidotto e quindi al di fuori della isofonica a 70 dB(A).

Per la realizzazione del progetto, durante le varie fasi di lavorazioni, è previsto un traffico di mezzi pesanti all'interno dell'area d'intervento e lungo la viabilità di accesso. Generalmente per la realizzazione di tale tipologia di opera, il traffico veicolare previsto si suppone pari a circa 5 veicoli pesanti al giorno, ovvero circa 10 passaggi A/R. Tale transito di mezzi pesanti, determina un flusso medio di 1,25 veicoli/ora, che risulta acusticamente ininfluenza rispetto al clima già presente nelle aree di intervento.

11 CONCLUSIONI

Secondo quanto emerge dalle valutazioni di cui al presente studio previsionale di impatto acustico, si può concludere che:

- l'impatto acustico generato dagli impianti nella fase di esercizio sarà tale da rispettare i limiti imposti dalla normativa, per il periodo diurno, sia per i livelli di emissione e di immissione e sia relativamente al criterio differenziale;
- il cantiere per la realizzazione dell'impianto di produzione non necessita di opere di mitigazione;
- il cantiere per la realizzazione dell'elettrodotto di vettoriamento non necessita di opere di mitigazione;
- il traffico indotto dalla fase di cantiere, e a maggior ragione quello indotto dalla fase di esercizio, non risulta tale da determinare incrementi di rumorosità sul clima sonoro attualmente presente.

Allegati:

1. Scheda tecnica dell'inverter
2. Scheda tecnica del trasformatore;
3. n.2 Report dei rilievi fonometrici del 03/09/2024;
4. Attestato Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Antonio Lamarina;
5. Documento di identità del tecnico;
6. Certificati di taratura della catena fonometro, preamplificatore, microfono;
7. Certificati di taratura del calibratore;
8. Certificati di taratura del filtro.

SUNNY CENTRAL 2000-EV-US

| Technical Data | SC 2000-EV-US |
|---|--|
| Input (DC) | |
| MPP voltage range V_{DC} (at 25 °C / at 35 °C / at 50 °C) | 850 V to 1425 V / 1200 V / 1200 V |
| Min. input voltage $V_{DC, min}$ / Start voltage $V_{DC, Start}$ | 778 V / 928 V |
| Max. input voltage $V_{DC, max}$ | 1500 V |
| Max. input current $I_{DC, max}$ (up to 50 °C) | 2610 A |
| Max. short-circuit current rating | 6400 A |
| Max. DC current with DC coupling option | 4800 A |
| Number of PV inputs with fuse isolation switches (20 / 24) | ● / ○ |
| Number of PV inputs without fuse isolation switches | 12, 21, 24, 32 |
| Number of DC inputs with DC battery coupling (optional) | 36 x 1 pole PV inputs and 6 x fused battery inputs 18 x 2 pole PV inputs (for ungrounded arrays) and 6 x fused battery inputs 24 x 1 pole PV inputs with isolation switch and 6 x fused battery inputs |
| Max. number of DC cables per DC input (for each polarity) | 2 x 800 kcmil, 2 x 400 mm ² |
| Integrated zone monitoring ($\pm 0.5\%$ shunt resistors) | ○ |
| Available DC fuse sizes (per input) | 200 A, 250 A, 315 A, 350 A, 400 A, 450 A, 500 A |
| Output (AC) | |
| Nominal AC power (up to 50 °C) | 2200 kVA / 2000 kW |
| Nominal AC power at $\cos \varphi = 0.8$ (at 35 °C / at 50 °C) | 1760 kW |
| Max. output current $I_{AC, max}$ / Nominal AC current $I_{AC, nom}$ | 2310 A / 2100 A |
| Max. total harmonic distortion | < 3% at nominal power |
| Nominal AC voltage / nominal AC voltage range ¹⁾ | 550 V / 440 V to 660 V |
| AC power frequency | 60 Hz / 57 Hz to 63 Hz |
| Min. short-circuit ratio at the AC terminals | > 2 |
| Power factor at rated power / displacement power factor adjustable ⁸⁾ | 1 / 0.8 overexcited to 0.8 underexcited |
| Efficiency | |
| CEC efficiency* ²⁾ | 98.0% |
| Protective Devices | |
| Input-side disconnection point | DC load-break switch |
| Output-side disconnection point | AC circuit breaker |
| DC overvoltage protection | Surge arrester, type I |
| AC overvoltage protection (optional) | Surge arrester, class I |
| Lightning protection (according to IEC 62305-1) | Lightning Protection Level III |
| Overcurrent protection device (according to NEC, ANSI/NFPA 70) | 3600 A |
| Ground-fault monitoring / remote ground-fault monitoring / insulation monitoring | ○ / ○ / ○ |
| Degree of protection: electronics / air duct / connection area (as per IEC 60529) | IP65 / IP34 / IP34 |
| Degree of protection (as per UL 50) | Type 3R |
| General Data | |
| Dimensions (W / H / D) | 2780 / 2318 / 1588 mm (109.4 / 91.3 / 62.5 inch) |
| Weight | < 3400 kg / < 7496 lb |
| Self-consumption: max. ³⁾ / partial load ⁴⁾ / average ⁵⁾ (standby) | < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W (< 370 W) |
| Internal auxiliary power supply | ○ Integrated 8.4 kVA transformer |
| Operating temperature range | -25 to 60 °C / -13 to 140 °F |
| Temperature range: standby (storage) | -40 to 60 °C / -40 to 140 °F (-40 to 70 °C / -40 to 158 °F) |
| Noise emission ⁶⁾ | 66,3 dB(A) |
| Max. permissible value for relative humidity: condensing / non-condensing | 95% to 100% (2 month/year) / 0 to 95% |
| Max. operating altitude above MSL 2000 m ⁷⁾ | ● |
| Fresh air consumption | 6500 m ³ /h |
| Features | |
| DC connection | Terminal lug on each input (without fuse) |
| AC connection | With busbar system (three busbars, one per line conductor) |
| Communication | Ethernet, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Enclosure / roof color | RAL 9016 / RAL 7004 |
| Display | HMI touchscreen (10.1") |
| Supply transformer for external loads | ○ (2.5 kVA) |
| Standards and directives complied with | UL 62109-1, UL 1741 (Chapter 31, CDR 6I), UL 1741-SA, NEC 2014/2017, UL 1998, IEEE 1547, IEEE 693, MIL-STD-810G, BDEW, CE, CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| EMC standards (pending) | CISPR 22:2008 modified class A, FCC Part 15 Class A |
| Quality standards and directives complied with | VDI/VDE 2862 page 2, DIN EN ISO 9001 |
| ● Standard features ○ Optional * preliminary | |
| Type designation | SC-2000-EV-US-10 |

1) At nominal AC voltage < 550V, nominal AC power decreases in the same proportion
 2) Efficiency measured with internal power supply
 3) Self-consumption at rated operation

4) Self-consumption at < 75% Pn at 25 °C
 5) Self-consumption averaged out to 5% to 100% Pn at 25 °C
 6) Sound pressure level at a distance of 32.8 ft (10 m)

7) Values apply only to inverters. Permissible values for SMA MV solutions from SMA can be found in the corresponding data sheets.
 8) Depending on the DC voltage

SCHEDA TRASFORMATORE


Ingeteam

FLUID INSULATED TRANSFORMER DATA SHEET

| | | | |
|---|----------|-----------------------|---|
| Ambient temperature (min) | °C | -20 | Code: - |
| Ambient temperature (max) | °C | 45 | Corrosive environment classification: C4-H |
| Max. installation altitude | m a.s.l. | 1,000 | Losses according to EU 548/2014 Tier 2 / EU 2019/1783 |
| TRANSFORMER FOR OUTDOOR INSTALLATION | | | |
| Electrical Features | | | Accessories Included |
| Type | - | Hermetic | Integrated safety detector protection relay for electrical transformers (DGPT2 or equivalent). |
| Insulating fluid | - | Natural Ester | Detection: |
| Power | kVA | 3,580 @ 40°C | <ul style="list-style-type: none"> Gas discharge or drop of the dielectric level (1 contact) Internal pressure (1 contact) Dielectric temperature (2 contacts) |
| Power | kVA | 3,330 @ 45°C | Reading: |
| Primary voltage | kV | 30 | <ul style="list-style-type: none"> Dielectric temperature Dielectric level or gas volume |
| Secondary voltage | kV | 0.645 | PT100 sensor for oil temperature |
| Off load tap changer | % | ± 2 × 2.5 | N. 3 H.V. terminals plug-in bushings Elastimold type |
| Primary phase current | A | 68.9 | N. 3 L.V. terminals, IP00 bushings |
| Secondary phase current | A | 3,205 | N. 2 Earth terminals in stainless steel |
| Vector group | - | Dy11 | N. 1 Electrostatic shield in between primary & secondary windings |
| Frequency | Hz | 50 | Pressure release valve |
| Cooling system | - | ONAN | Oil filling plug |
| No load current | % | 0.8 | Oil draining valve |
| Insulation levels - primary side | kV | 36 / 70 / 170 | Oil sampling valve |
| Insulation levels - secondary side | kV | 3.6 / 10 / 40 | First oil filling |
| Winding material - primary side | - | Aluminum | Lifting lugs |
| Winding material - secondary side | - | Aluminum | Towing hooks |
| Sound pressure level, Lp(A) at 1m | dB(A) | ≤ 70 | Registration plate with data |
| No Load losses | W | 2,690 | Documentation: |
| Load losses (75°C) | W | 26,900 ⁽¹⁾ | User and installation guide in English language |
| Impedance voltage, V _{sc} | % | 7 ⁽¹⁾ | Bulletin related to the test applied |
| - | - | - | Oil Certificate |
| - | - | - | Certificate of conformity |
| Series resistance R (primary side) | Ω | TBD | |
| Series reactance X (primary side) | Ω | TBD | |
| Voltage drop cos φ = 0.8 | 100% | TBD | |
| Efficiency cos φ = 0.8 | 50% | TBD | |
| Efficiency cos φ = 0.8 | 75% | TBD | |
| Efficiency cos φ = 0.8 | 100% | TBD | |
| Max temperature rise - oil | K | 60 ⁽¹⁾⁽²⁾ | |
| Max temperature rise - windings | K | 65 ⁽¹⁾⁽²⁾ | |
| Winding hot spot | K | 78 ⁽¹⁾⁽²⁾ | |
| Working cycle | - | Solar Duty | |
| Mechanical Features | | | |
| Hermetic / Expansion vessel | - | Hermetic | |
| Overall protection rating ⁽¹⁾ | - | IP55 | ⁽¹⁾ Excluding MV/LV terminals |
| Length | mm | TBD ⁽¹⁾⁽²⁾ | |
| Height | mm | TBD ⁽¹⁾⁽²⁾ | |
| Depth | mm | TBD ⁽¹⁾⁽²⁾ | |
| Oil weight | kg | TBD ⁽¹⁾⁽²⁾ | |
| Unit total weight | kg | TBD ⁽¹⁾⁽²⁾ | |


L226 : Logger results, logger step = 200 ms MISURAZIONE M1

Logger results, logger step = 200 ms



L230 : Logger results, logger step = 200 ms MISURAZIONE M2

Logger results, logger step = 200 ms





PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio 4

Settore Ambiente

prot. n. 11788

Brindisi, 11-04-2018

solo PEC

Lamarina Antonio

lamarina.antonio@ingpec.eu

OGGETTO : "domanda di iscrizione" ai sensi dell'art. 21 c. 5 del D.Lgs. n. 42/2017.

Visti:

- il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 che abroga il D.P.C.M. 31 marzo 1998 e apporta significative modifiche alle modalità per il riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica (TCA);
- il comma 1 dell'art. 21 del citato D.Lgs., che istituisce presso il Ministero dell'Ambiente del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni;
- il comma 5 dell'art. 21 del citato D.Lgs., che prevede, tra l'altro, la facoltà, per i soggetti che hanno già ottenuto il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi dell'abrogato DPCM 31 marzo 1998, di presentare alla Regione che ha effettuato il riconoscimento, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 42/2017, istanza nelle forme e modi stabiliti dal DPR 445/2000 per l'inserimento nell'elenco nazionale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 42/2017;
- la L.R. n. 17/07 con la quale la Regione attribuiva alle Province, dal 1° luglio 2007, la tenuta e la gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, già attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3;
- la nota prot. n. 5125 del 24/05/2017 con la quale la Regione ha stabilito che per l'inserimento nell'elenco nazionale di cui all'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 42/2017, i tecnici in possesso del requisito di cui all'art. 21 comma 5 del richiamato D.Lgs., possono presentare all'Ente che ha effettuato il riconoscimento della qualifica (Regione o Provincia/Città Metropolitana), entro il 18/04/2018, la "domanda di iscrizione", secondo il format approvato dalla stessa, per la validazione di TCA, già riconosciuti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2017.

Vista la pec del 6/04/2018 con il quale l'Ing. Lamarina Antonio ha presentato domanda, secondo il format predisposto dalla Regione, nelle forme e modi stabiliti dal D.P.R. 445/2000, per l'inserimento, ai sensi del D.Lgs. 42/2017 articolo 21, comma 5, nell'elenco di cui all'art. 21 comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Vista la documentazione allegata alla suddetta domanda di seguito indicata:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Provvedimento Provincia di Brindisi n. 33 del 3/03/2014 di riconoscimento della qualifica di "Tecnico competente in materia di acustica ambientale".

SI CONFERMA

L'iscrizione dell'Ing. Lamarina Antonio nato a Latiano (BR) il 4/07/1965 e residente a Latiano (BR) nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, di cui al Provvedimento n. 33 del 3/03/2014.

IL DIRIGENTE
Dr Pasquale Epifani



Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi – Tel. 0831/565333/565486
Dirigente: pasquale.epifani@provincia.brindisi.it
Istruttore direttivo: stefania.leone@provincia.brindisi.it
Pec: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Cognome..... LAMARINA

Nome..... ANTONIO

nato il..... 04-07-1965

(atto n.....153. P.....1... S.....A.....)

a..... LATIANO (BR)

Cittadinanza..... ITALIANA

Residenza..... LATIANO (BR)

Via..... MUSTICH RAFFAELE N.48

Stato civile..... CONIUGATO

Professione..... INGEGNERE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... MT. 1,80

Capelli..... BRIZZOLATI

Occhi..... CASTANI

Segni particolari.....




Firma del titolare..... *Antonio Lamarina*

..... LATIANO li 17-08-2018

Impronta del dito indice sinistro



IL SINDACO
IL Vice Sindaco
Mauro Vitale



Scadenza 04-07-2029

Totale diritti € 5,42

AY 9744124

IPZS. SPA - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 LATIANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 9744124

DI
 LAMARINA
 ANTONIO

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
Certificate of Calibration

| | |
|---|---|
| - data di emissione <i>date of issue</i> | 2022/10/27 |
| - cliente <i>customer</i> | Svantek Italia S.r.l. Via Sandro Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI) |
| - destinatario <i>receiver</i> | Giannotto Maria Piazza Umberto I, 3 - 72022 Latiano (TA) |
| - richiesta <i>application</i> | T578/22 |
| - in data <i>date</i> | 2022/10/26 |
| <u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i> | |
| - oggetto <i>item</i> | Fonometro |
| - costruttore <i>manufacturer</i> | SVANTEK |
| - modello <i>model</i> | Svan 971 |
| - matricola <i>serial number</i> | 100612 |
| - data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i> | 2022/10/25 |
| - data delle misure <i>date of measurements</i> | 2022/10/27 |
| - registro di laboratorio <i>laboratory reference</i> | 22-1338-RLA |

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Firmato digitalmente
da

TIZIANO MUCHETTI

T = Ingegnere
Data e ora della firma:
27/10/2022 12:17:18

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA

Fonometro SVANTEK tipo Svan 971 matricola n° 100612 (Firmware 1.14.2)

Preamplificatore SVANTEK tipo SV 18 matricola n° 101135

Capsula Microfonica ACO PACIFIC tipo 7052E matricola n° 78657

PROCEDURA DI TARATURA

 I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura:
 PR006 rev. 00 del del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEI EN 61672-3:2013 (Seconda Edizione)

CAMPIONI DI LABORATORIO

| Strumento | Marca e Modello | Matricola n° | Data taratura | Certificato n° | Ente |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Pistonofono | B&K 4228 | 1793028 | 2022-03-22 | 22-0219-02 | I.N.Ri.M. |
| Multimetro | Keithley 2000 | 0787157 | 2022-04-04 | 046 371390 | ARO |
| Barometro | Druck DPI 141 | 733/99-09 | 2022-03-22 | 034T 0244P22 | Cesare Galdabini |
| Termoigrometro | Testo 175H1 | 44632241 | 2022-03-18 | 123 22-SU-0371 123 22-SU-0372 | CAMAR Elettronica |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| Parametro | Di riferimento | Inizio misura | Fine misura |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Temperatura / °C | 23,0 | 21,9 | 22,0 |
| Umidità relativa / % | 50,0 | 64,2 | 64,3 |
| Pressione statica/ hPa | 1013,25 | 1023,48 | 1023,57 |

DICHIARAZIONE

Il fonometro sottoposto alle prove periodiche ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, da parte di un organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
Certificate of Calibration

| TABELLA INCERTEZZE DI MISURA | | |
|--|-----------|---------|
| Prova | Frequenza | U |
| Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (pistonofono) | 250 Hz | 0,12 dB |
| Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (calibratore) | 1000 Hz | 0,16 dB |
| Rumore autogenerato con adattatore capacitivo | | 2,50 dB |
| Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con accoppiatore attivo | 125 Hz | 0,28 dB |
| | 1000 Hz | 0,28 dB |
| | 8000 Hz | 0,36 dB |
| Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici con calibratore multifrequenza | 125 Hz | 0,30 dB |
| | 1000 Hz | 0,28 dB |
| | 8000 Hz | 0,40 dB |
| Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici | | 0,21 dB |
| Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz | | 0,21 dB |
| Linearità di livello nel campo di misura di riferimento | | 0,21 dB |
| Linearità di livello comprendente il selettore del campo di misura | | 0,21 dB |
| Risposta a treni d'onda | | 0,23 dB |
| Livello sonoro di picco C | | 0,23 dB |
| Indicazione di sovraccarico | | 0,23 dB |
| Stabilità a lungo termine | | 0,10 dB |
| Stabilità di alto livello | | 0,10 dB |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
*Certificate of Calibration***CONDIZIONI PER LA VERIFICA**

Il misuratore di livello di pressione sonora viene sottoposto alla verifica unitamente a tutti i suoi accessori, compresi microfoni aggiuntivi ed il manuale di istruzioni per l'uso.

Prima di ogni misura, lo strumento ed i suoi componenti vengono ispezionati visivamente e si eseguono tutti i controlli che assicurino la funzionalità dell'insieme. Lo strumento viene sottoposto ad un periodo di preriscaldamento per la stabilizzazione termica come indicato dal costruttore.

PROVE PERIODICHE**Indicazione alla frequenza di verifica della taratura**

Verifica ed eventuale regolazione della sensibilità acustica del complesso fonometro-microfono per predisporre lo strumento alla esecuzione delle prove successive.

| Livello prima della regolazione /dB | Livello dopo la regolazione /dB |
|---|---------------------------------------|
| 113,9 | 114,0 |

Rumore autogenerato con microfono installato

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento con il microfono installato sul fonometro, nel campo di misura più sensibile. Il livello del rumore autogenerato viene riportato solo per informazione senza un'incertezza associata e non viene utilizzato per valutare la conformità dello strumento

| Ponderazione di frequenza | Leq o Lp /dB |
|---------------------------|-----------------|
| A | 20,6 |

Rumore autogenerato con adattatore capacitivo

Misura del livello del rumore autogenerato dello strumento sostituendo il microfono del fonometro con il dispositivo per i segnali d'ingresso elettrici (adattatore capacitivo) e terminato con un cortocircuito, nel campo di misura più sensibile.

| Ponderazione di frequenza | Leq o Lp /dB |
|---------------------------|-----------------|
| A | 12,1 |
| C | 12,1 |
| Z | 17,1 |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
Certificate of Calibration
Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Vengono inviati al microfono in prova segnali sinusoidali continui di livello 94 dB alle frequenze di 31,5 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz tramite il calibratore multifrequenza (B&K 4226).

| Freq. /Hz | Risposta in frequenza /dB | Toll. /dB |
|-----------|---------------------------|------------|
| 125 | 0,1 | (-1,0;1,0) |
| 1k | 0,0 | (-0,7;0,7) |
| 8k | -0,3 | (-2,5;1,5) |

Prove di ponderazione di frequenza con segnali elettrici

La prova è effettuata applicando un segnale d'ingresso sinusoidale, di 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, la cui ampiezza varia in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione in modo da avere una indicazione costante. Le ponderazioni in frequenza (A, C e Z) sono determinate in rapporto alla risposta a 1 kHz.

| Freq. /Hz | Deviazione Lp /dB | | | Toll. /dB |
|-----------|-------------------|---------|---------|-------------|
| | Pond. A | Pond. C | Pond. Z | |
| 63 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | (-1,0;1,0) |
| 125 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | (-1,0;1,0) |
| 250 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | (-1,0;1,0) |
| 500 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | (-1,0;1,0) |
| 1k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;0,7) |
| 2k | 0,0 | 0,0 | -0,1 | (-1,0;1,0) |
| 4k | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-1,0;1,0) |
| 8k | 0,1 | 0,1 | 0,0 | (-2,5;1,5) |
| 12,5k | 0,0 | -0,1 | 0,0 | (-5,0;2,0) |
| 16k | -0,3 | -0,3 | 0,0 | (-16,0;2,5) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
Certificate of Calibration
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

La verifica è articolata in due prove. Viene inviato un segnale d'ingresso sinusoidale stazionario a 1 kHz di ampiezza pari a 94 dB con ponderazione di frequenza A. Per la prima prova vengono registrate le indicazioni per le ponderazioni di frequenza C e Z e la risposta piatta, se disponibili, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F. Per la seconda prova vengono registrate le indicazioni per la ponderazione di frequenza A, con il fonometro regolato per indicare il livello sonoro con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale.

1^a prova

| Indicazione | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|----------|------------|
| Lp Fast C | 0,0 | (-0,2;0,2) |
| Lp Fast Z | 0,0 | (-0,2;0,2) |

2^a prova

| Indicazione | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|----------|------------|
| Lp Fast A | 0,0 | (-0,1;0,1) |
| Lp Slow A | 0,0 | (-0,1;0,1) |
| Leq A | 0,0 | (-0,1;0,1) |

Linearità di livello nel campo di riferimento

Misura della linearità di livello del campo di misura di riferimento. La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A, il livello del segnale varia a gradini di 5 dB e di 1 dB in prossimità degli estremi del campo.

| Livello /dB | Dev. Lp /dB | Toll. /dB |
|-------------|-------------|------------|
| 94 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 99 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 104 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 109 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 114 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 119 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 120 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 121 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 122 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 123 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 94 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 89 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 84 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 79 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 74 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 69 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 64 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 59 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 54 | -0,1 | (-0,8;0,8) |
| 49 | 0,0 | (-0,8;0,8) |
| 44 | -0,1 | (-0,8;0,8) |
| 39 | -0,1 | (-0,8;0,8) |
| 34 | -0,1 | (-0,8;0,8) |
| 33 | -0,2 | (-0,8;0,8) |
| 32 | -0,3 | (-0,8;0,8) |
| 31 | -0,3 | (-0,8;0,8) |
| 30 | -0,3 | (-0,8;0,8) |
| 29 | -0,3 | (-0,8;0,8) |
| 28 | -0,5 | (-0,8;0,8) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
Certificate of Calibration
Linearità di livello del selettore del campo di misura

La prova viene eseguita applicando segnali sinusoidali stazionari ad una frequenza di 1 kHz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Per la verifica del selettore del campo il livello del segnale di 94 dB viene mantenuto costante, ed il livello di segnale indicato deve essere registrato per tutti i campi di misura secondari in cui il livello del segnale è indicato. Per la verifica della linearità di livello dei campi secondari il livello del segnale d'ingresso deve essere regolato per fornire un livello atteso che sia 5 dB inferiore al limite superiore per quel campo di misura esaminato.

Selettore del campo

| Campo di misura /dB | Dev. Lp /dB | Toll. /dB |
|---------------------|-------------|------------|
| 137 | 0,0 | (-0,8;0,8) |

Campi secondari

| Campo di misura /dB | Dev. Lp /dB | Toll. /dB |
|---------------------|-------------|------------|
| 137 | 0,1 | (-0,8;0,8) |

Risposta a treni d'onda

La prova viene eseguita applicando treni d'onda di 4 kHz estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali stazionari di 4 kHz. Il fonometro deve essere impostato con la ponderazione di frequenza A nel campo di misura di riferimento.

Il livello del segnale di ingresso stazionario deve essere regolato per indicare un livello sonoro con ponderazione temporale F, con ponderazione temporale S o con media temporale, che sia 3 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento ad una frequenza di 4 kHz.

| Indicazione | Durata treno d'onda /ms | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|-------------------------|----------|------------|
| Lp FastMax | 200 | 0,0 | (-0,5;0,5) |
| Lp FastMax | 2 | -0,1 | (-1,5;1,0) |
| Lp FastMax | 0,25 | -0,1 | (-3,0;1,0) |
| Lp SlowMax | 200 | -0,2 | (-0,5;0,5) |
| Lp SlowMax | 2 | -0,2 | (-1,5;1,0) |
| SEL | 200 | -0,1 | (-0,5;0,5) |
| SEL | 2 | -0,1 | (-1,5;1,0) |
| SEL | 0,25 | -0,1 | (-3,0;1,0) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15238
Certificate of Calibration
Livello sonoro di picco C

La prova viene eseguita applicando segnali di un ciclo completo di una sinusoide ad una frequenza 8 kHz e mezzi cicli positivi e negativi di una sinusoide ad una frequenza 500 Hz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con ponderazione C e ponderazione temporale F, che sia di 8 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile.

| N° cicli | Freq. /Hz | Dev. /dB | Toll. /dB |
|----------|-----------|----------|------------|
| Uno | 8k | -0,2 | (-2,0;2,0) |
| Mezzo + | 500 | -0,1 | (-1,0;1,0) |
| Mezzo - | 500 | -0,1 | (-1,0;1,0) |

Indicazione di sovraccarico

La prova viene eseguita applicando segnali di mezzo ciclo, positivo e negativo, di una sinusoide ad una frequenza 4 kHz nel campo di misura meno sensibile. Il livello del segnale di ingresso sinusoidale stazionario a 4 kHz, dal quale sono estratti i mezzi cicli positivi e negativi, deve essere regolato per fornire un indicazione di livello sonoro con media temporale e ponderazione A, che sia di 1 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile. I livelli dei segnali di ingresso di mezzo ciclo che hanno prodotto le prime indicazioni di sovraccarico devono essere registrati.

| N° cicli | Indicazione di sovraccarico |
|----------|-----------------------------|
| Mezzo + | 135,6 |
| Mezzo - | 135,6 |

| Dev. /dB | Toll. /dB |
|----------|------------|
| 0,0 | (-1,5;1,5) |

Stabilità a lungo termine

La prova viene eseguita applicando un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato per avere un indicazione di 94 dB nel campo di misura di riferimento. La stabilità a lungo termine viene valutata rilevando la differenza di inizio e fine misura per un periodo di funzionamento di 30 min.

| Indicazione | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|----------|------------|
| Lp Fast A | 0,0 | (-0,1;0,1) |

Stabilità di alto livello

La prova viene eseguita applicando un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 1000 Hz con il fonometro impostato con la ponderazione di frequenza A. Il livello del segnale di ingresso deve essere regolato per avere un indicazione di 1 dB inferiore al limite superiore del campo di misura meno sensibile. La stabilità di alto livello viene valutata rilevando la differenza di inizio e fine misura per un periodo di funzionamento di 5 min.

| Indicazione | Dev. /dB | Toll. /dB |
|-------------|----------|------------|
| Lp Fast A | 0,0 | (-0,1;0,1) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15239
Certificate of Calibration

| | |
|---|---|
| - data di emissione <i>date of issue</i> | 2022/10/27 |
| - cliente <i>customer</i> | Svantek Italia S.r.l. Via Sandro Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI) |
| - destinatario <i>receiver</i> | Giannotto Maria Piazza Umberto I, 3 - 72022 Latiano (TA) |
| - richiesta <i>application</i> | T578/22 |
| - in data <i>date</i> | 2022/10/26 |
| <u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i> | |
| - oggetto <i>item</i> | Filtro a banda di un terzo d'ottava |
| - costruttore <i>manufacturer</i> | SVANTEK |
| - modello <i>model</i> | Svan 971 |
| - matricola <i>serial number</i> | 100612 |
| - data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i> | 2022/10/25 |
| - data delle misure <i>date of measurements</i> | 2022/10/27 |
| - registro di laboratorio <i>laboratory reference</i> | 22-1339-RLA |

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Firmato digitalmente
da

TIZIANO MUCHETTI

T = Ingegnere
Data e ora della firma:
27/10/2022 12:17:58

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15239
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA

Filtro SVANTEK tipo Svan 971 matricola n° 100612 (Firmware 1.14.2)

Larghezza Banda: 1/3 ottava

 Manuale d'istruzioni: www.svante.it
PROCEDURA DI TARATURA

 I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura:
 PR007 rev. 01 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le prove periodiche sono state eseguite in conformità con le procedure della norma IEC 61260-3:2016.

CAMPIONI DI LABORATORIO

| Strumento | Marca e Modello | Matricola n° | Data taratura | Certificato n° | Ente |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Multimetro | Keithley 2000 | 0787157 | 2022-04-04 | 046 371390 | ARO |
| Barometro | Druck DPI 141 | 733/99-09 | 2022-03-22 | 034T 0244P22 | Cesare Galdabini |
| Termoigrometro | Testo 175H1 | 44632241 | 2022-03-18 | 123 22-SU-0371 123 22-SU-0372 | CAMAR Elettronica |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| Parametro | Di riferimento | Inizio misura | Fine misura |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Temperatura / °C | 23,0 | 22,0 | 22,1 |
| Umidità relativa / % | 50,0 | 64,5 | 65,0 |
| Pressione statica/ hPa | 1013,25 | 1023,56 | 1023,59 |

DICHIARAZIONE

Il filtro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della norma IEC 61260-3:2016, per le condizioni ambientali in cui sono state eseguite. Poiché è disponibile la prova pubblica, da parte di un organismo di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguiti in conformità alla norma IEC 61260-2:2016, per dimostrare che il modello di filtro è completamente conforme alle specifiche della classe 1 della norma IEC 61260-1: 2014 i filtri sottoposti alle prove sono conformi alle specifiche della classe 1 di IEC 61260-1: 2014.

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA

| Prova | U |
|--|---------|
| Deviazione effettiva della larghezza di banda | 0,20 dB |
| Linearità di livello nel campo di funzionamento lineare (Fondo scala – L) ≤ 40 dB | 0,20 dB |
| Linearità di livello nel campo di funzionamento lineare (Fondo scala – L) > 40 dB | 0,30 dB |
| Attenuazione relativa ($\Delta A \leq 2$ dB, indice k: -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) | 0,20 dB |
| Attenuazione relativa (2 dB < $\Delta A \leq 40$ dB, indice k: -4, +4) | 0,30 dB |
| Attenuazione relativa ($\Delta A > 40$ dB, indice k: -5, -6, -7, +5, +6, +7) | 0,50 dB |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15239
Certificate of Calibration
MISURE ESEGUITE

Sul filtro in esame sono state eseguite verifiche elettriche sulle seguenti frequenze nominali:

31,5 Hz, 1000 Hz e 16000 Hz.

Deviazione della larghezza di banda effettiva

In questa prova viene verificata la deviazione della larghezza di banda effettiva mediante la modulazione in frequenza. La scansione inizia alla frequenza di 0,01 Hz e termina alla frequenza di 1000 kHz con una durata di 30 s (T_{sweep}), con una velocità di decadimento maggiore di 2 s/decadi. La prova viene eseguita nel campo di misura di riferimento ed il segnale di prova è inferiore di 3 dB rispetto limite superiore del campo di misura.

Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni tra i livelli dei segnali d'uscita (L_{out}) misurati per un tempo medio d'integrazione di 30 s (T_{avg}) ed il livello teorico calcolato (L_c).

| Freq. centrale /Hz | Deviazione /dB | Toll. Cl. 1 /dB |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 19,953 | 0,1 | (-0,4;+0,4) |
| 25,119 | 0,1 | (-0,4;+0,4) |
| 31,623 | 0,1 | (-0,4;+0,4) |
| 39,811 | 0,1 | (-0,4;+0,4) |
| 50,119 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 63,096 | 0,1 | (-0,4;+0,4) |
| 79,433 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 100,000 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 125,893 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 158,489 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 199,526 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 251,189 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 316,228 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 398,107 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 501,187 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 630,957 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |

| | | |
|-----------|-----|-------------|
| 794,328 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 1000,000 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 1258,925 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 1584,893 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 1995,262 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 2511,886 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 3162,278 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 3981,072 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 5011,872 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 6309,573 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 7943,282 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 10000,000 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |
| 12589,254 | 0,1 | (-0,4;+0,4) |
| 15848,932 | 0,1 | (-0,4;+0,4) |
| 19952,623 | 0,0 | (-0,4;+0,4) |

Linearità di livello nel campo di misura di riferimento e verifica dell'indicatore di sovraccarico

In questa prova viene verificato il funzionamento lineare nel campo di misura di riferimento e l'indicatore di sovraccarico.

Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni:

| Livello /dB | Deviazione /dB | | | Toll. Cl. 1 /dB |
|-------------|----------------|---------|----------|-----------------|
| | 31,5 Hz | 1000 Hz | 16000 Hz | |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15239
Certificate of Calibration

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,7;+0,7) |
| 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |
| 120 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | (-0,5;+0,5) |
| 121 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | (-0,5;+0,5) |
| 122 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | (-0,5;+0,5) |
| 123 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | (-0,5;+0,5) |
| 124 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | (-0,5;+0,5) |
| 125 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | (-0,5;+0,5) |

Linearità di livello nei campi di misura secondari

In questa prova viene verificato il funzionamento lineare nei campi di misura secondari.

Nella tabella seguente sono riportate le deviazioni:

| Fondo scala /dB | Deviazione /dB | | | Toll. Cl. 1 /dB |
|-----------------|----------------|---------|----------|-----------------|
| | 31,5 Hz | 1000 Hz | 16000 Hz | |
| 137 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (-0,5;+0,5) |

Limite inferiore del campo di funzionamento lineare

In questa prova viene verificato il rumore auto-generato sia nel campo di misura di riferimento che nel campo di misura di massima sensibilità.

| Frequenza nominale /Hz | Campo di riferimento Livello /dB |
|------------------------|----------------------------------|
| 20 | 0,1 |
| 25 | 0,1 |
| 31,5 | 0,1 |
| 40 | 0,1 |
| 50 | 0,1 |
| 63 | 0,1 |
| 80 | 0,1 |
| 100 | 0,1 |
| 125 | 0,1 |
| 160 | 0,1 |
| 200 | 0,1 |
| 250 | 0,1 |
| 315 | 0,1 |
| 400 | 0,1 |
| 500 | 0,1 |
| 630 | 0,1 |
| 800 | 0,1 |
| 1000 | 0,1 |
| 1250 | 0,1 |
| 1600 | 0,1 |
| 2000 | 0,1 |
| 2500 | 0,1 |
| 3150 | 0,1 |
| 4000 | 0,1 |
| 5000 | 0,1 |
| 6300 | 0,1 |
| 8000 | 0,1 |
| 10000 | 0,1 |
| 12500 | 0,1 |
| 16000 | 0,1 |
| 20000 | 0,1 |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15239
Certificate of Calibration
Attenuazione relativa

In questa prova viene verificata l'attenuazione relativa a varie frequenze. La prova viene eseguita nel campo di misura di riferimento ed il segnale di prova è inferiore di 1 dB rispetto limite superiore del campo di misura.

Nella tabella seguente sono riportati i valori di attenuazione.

| Freq. centrale /Hz | Indice k | Freq. inviata /Hz | Dev. /dB | Toll. Cl. 1 /dB |
|--------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|
| 31,623 | -7 | 5,865 | 98,4 | (+ 70,0; +∞) |
| 31,623 | -6 | 10,356 | 73,8 | (+ 60,0; +∞) |
| 31,623 | -5 | 16,805 | 52,7 | (+ 40,5; +∞) |
| 31,623 | -4 | 24,431 | 24,3 | (+ 16,0; +∞) |
| 31,623 | -3 | 29,08 | 0,5 | (-0,4; + 1,4) |
| 31,623 | -2 | 29,953 | 0,1 | (-0,4; + 0,7) |
| 31,623 | -1 | 30,801 | 0,0 | (-0,4; + 0,5) |
| 31,623 | 0 | 31,623 | 0,0 | (-0,4; + 0,4) |
| 31,623 | 1 | 32,466 | 0,0 | (-0,4; + 0,5) |
| 31,623 | 2 | 33,386 | 0,1 | (-0,4; + 0,7) |
| 31,623 | 3 | 34,388 | 0,1 | (-0,4; + 1,4) |
| 31,623 | 4 | 40,932 | 48,3 | (+ 16,0; +∞) |
| 31,623 | 5 | 59,505 | 111,8 | (+ 40,5; +∞) |
| 31,623 | 6 | 96,565 | 120,8 | (+ 60,0; +∞) |
| 31,623 | 7 | 170,508 | 119,1 | (+ 70,0; +∞) |
| 1000,000 | -7 | 185,462 | 96,8 | (+ 70,0; +∞) |
| 1000,000 | -6 | 327,477 | 75,1 | (+ 60,0; +∞) |
| 1000,000 | -5 | 531,427 | 52,7 | (+ 40,5; +∞) |
| 1000,000 | -4 | 772,574 | 24,3 | (+ 16,0; +∞) |
| 1000,000 | -3 | 919,577 | 0,5 | (-0,4; + 1,4) |
| 1000,000 | -2 | 947,19 | 0,1 | (-0,4; + 0,7) |
| 1000,000 | -1 | 974,019 | 0,1 | (-0,4; + 0,5) |
| 1000,000 | 0 | 1000 | 0,0 | (-0,4; + 0,4) |
| 1000,000 | 1 | 1026,674 | 0,0 | (-0,4; + 0,5) |
| 1000,000 | 2 | 1055,754 | 0,1 | (-0,4; + 0,7) |
| 1000,000 | 3 | 1087,457 | 0,2 | (-0,4; + 1,4) |
| 1000,000 | 4 | 1294,374 | 46,9 | (+ 16,0; +∞) |
| 1000,000 | 5 | 1881,728 | 111,3 | (+ 40,5; +∞) |

| | | | | |
|-----------|----|----------|-------|---------------|
| 1000,000 | 6 | 3053,652 | 119,0 | (+ 60,0; +∞) |
| 1000,000 | 7 | 5391,949 | 117,8 | (+ 70,0; +∞) |
| 15848,932 | -7 | 2939,37 | 94,7 | (+ 70,0; +∞) |
| 15848,932 | -6 | 5190,156 | 74,4 | (+ 60,0; +∞) |
| 15848,932 | -5 | 8422,543 | 52,7 | (+ 40,5; +∞) |
| 15848,932 | -4 | 12244,47 | 24,2 | (+ 16,0; +∞) |
| 15848,932 | -3 | 14574,31 | 0,5 | (-0,4; + 1,4) |
| 15848,932 | -2 | 15011,95 | 0,1 | (-0,4; + 0,7) |
| 15848,932 | -1 | 15437,16 | 0,0 | (-0,4; + 0,5) |
| 15848,932 | 0 | 15848,93 | 0,0 | (-0,4; + 0,4) |
| 15848,932 | 1 | 16271,69 | 0,1 | (-0,4; + 0,5) |
| 15848,932 | 2 | 16732,58 | 0,0 | (-0,4; + 0,7) |
| 15848,932 | 3 | 17235,03 | 0,1 | (-0,4; + 1,4) |
| 15848,932 | 4 | 20514,45 | 45,7 | (+ 16,0; +∞) |
| 15848,932 | 5 | 29823,37 | 102,7 | (+ 40,5; +∞) |
| 15848,932 | 6 | 48397,13 | 98,9 | (+ 60,0; +∞) |
| 15848,932 | 7 | 85456,63 | 92,5 | (+ 70,0; +∞) |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15240
Certificate of Calibration

| | |
|---|---|
| - data di emissione <i>date of issue</i> | 2022/10/27 |
| - cliente <i>customer</i> | Svantek Italia S.r.l. Via Sandro Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI) |
| - destinatario <i>receiver</i> | Giannotto Maria Piazza Umberto I, 3 - 72022 Latiano (TA) |
| - richiesta <i>application</i> | T578/22 |
| - in data <i>date</i> | 2022/10/26 |
| <u>Si riferisce a</u> <i>referring to</i> | |
| - oggetto <i>item</i> | Calibratore |
| - costruttore <i>manufacturer</i> | SVANTEK |
| - modello <i>model</i> | SV 33B |
| - matricola <i>serial number</i> | 10493 |
| - data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i> | 2022/10/25 |
| - data delle misure <i>date of measurements</i> | 2022/10/27 |
| - registro di laboratorio <i>laboratory reference</i> | 22-1340-RLA |

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 146 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 146 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System.

ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Firmato
digitalmente da

TIZIANO MUCHETTI

T = Ingegnere
Data e ora della firma:
27/10/2022 12:24:27

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15240
Certificate of Calibration
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA

Calibratore SVANTEK tipo SV 33B matricola n° 10493

PROCEDURA DI TARATURA

 I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura:
 PR008 rev. 01 del Manuale Operativo del laboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il calibratore acustico è stato verificato come specificato nell'Allegato B della norma IEC 60942:2017.

CAMPIONI DI LABORATORIO

| Strumento | Marca e Modello | Matricola n° | Data taratura | Certificato n° | Ente |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Microfono | B&K 4180 | 2412885 | 2022-03-23 | 22-0219-01 | I.N.Ri.M. |
| Multimetro | Keithley 2000 | 0787157 | 2022-04-04 | 046 371390 | ARO |
| Barometro | Druck DPI 141 | 733/99-09 | 2022-03-22 | 034T 0244P22 | Cesare Galdabini |
| Termoigrometro | Testo 175H1 | 44632241 | 2022-03-18 | 123 22-SU-0371 123 22-SU-0372 | CAMAR Elettronica |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| Parametro | Di riferimento | Inizio misura | Fine misura |
|------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Temperatura / °C | 23,0 | 22,2 | 22,2 |
| Umidità relativa / % | 50,0 | 64,9 | 64,9 |
| Pressione statica/ hPa | 1013,25 | 1023,58 | 1023,58 |

TABELLA INCERTEZZE DI MISURA

| Prova | Frequenze nominali | U |
|--|-------------------------|---------|
| Livello di pressione acustica (pistonofoni) | 250 Hz | 0,10 dB |
| Livello di pressione acustica (calibratori) | 250 Hz e 1000 Hz | 0,15 dB |
| Livello di pressione acustica (calibratori multifrequenza) | da 31,5 Hz a 63 Hz | 0,20 dB |
| | da > 63 Hz a < 160 Hz | 0,18 dB |
| | da 160 Hz a 1250 Hz | 0,15 dB |
| | da > 1250 Hz a 4000 Hz | 0,20 dB |
| | da > 4000 Hz a 8000 Hz | 0,30 dB |
| | da > 8000 Hz a 16000 Hz | 0,40 dB |
| Frequenza | - | 0,04 % |
| Distorsione totale | da 31,5 Hz a < 160 Hz | 0,44 % |
| | da 160 Hz a 1250 Hz | 0,26 % |
| | da > 1250 Hz a 16000 Hz | 0,44 % |

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 15240
Certificate of Calibration
RISULTATI:

| MISURA DELLA FREQUENZA | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|------|----------------|
| Freq. Esatta | Lp Specificato | Freq. Misurata | Dev. Freq. | U | Toll. Classe 1 |
| /Hz | /dB | /Hz | /% | /% | /% |
| 1000,00 | 114,00 | 999,99 | 0,00 | 0,04 | 0,70 |

| MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------|------|----------------|
| Freq. Esatta | Lp Specificato | Lp Misurato | Dev. Lp | U | Toll. Classe 1 |
| /Hz | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| 1000,00 | 114,00 | 114,05 | 0,05 | 0,15 | 0,25 |

| MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE | | | | |
|--|----------------|------|------|----------------|
| Freq. Esatta | Lp Specificato | DT | U | Toll. Classe 1 |
| /Hz | /dB | /% | /% | /% |
| 1000,00 | 114,00 | 0,81 | 0,26 | 2,50 |

NOTE

Frequenza: il valore assoluto della differenza, espresso in percentuale, tra la frequenza misurata e la frequenza specificata non deve superare i limiti indicati in tabella.

Livello di pressione acustica: il valore assoluto della differenza, espresso in dB, tra ciascun livello di pressione acustica misurato e il livello di pressione acustica specificato non deve superare i limiti indicati in tabella.

Distorsione totale: la distorsione totale misurata, espressa in percentuale, non deve superare i limiti indicati in tabella.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

Il calibratore acustico ha superato con esito positivo le prove periodiche per i requisiti della classe 1, descritte nell'Allegato B della IEC 60942: 2017, per i livelli di pressione acustica e di frequenza indicati, per le condizioni ambientali in cui sono state eseguite le prove. Dato che è disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello, per dimostrare che detto modello di calibratore acustico è risultato completamente conforme alle prescrizioni per la valutazione dei modelli descritte nell'Allegato A della IEC 60942:2017, il calibratore acustico è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 60942:2017.