




REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI MESAGNE
COMUNE DI BRINDISI



Progetto relativo alla costruzione di un impianto Agrivoltaico denominato FV41-22
avente potenza di picco pari a 19,994 MW con sistema di accumulo da 15,00 MW e
potenza immissione pari a 18,714 MW, ubicato in agro del Comune di Mesagne (BR)
sui terreni censiti nel N.C.T al foglio di mappa n. 21 - 22 - 34, al comune di Brindisi al
foglio di mappa 121 e relative opere di connessione.

Potenza ai fini della connessione 18,714 MW. Cod. Rint. 202201536

Livello Progettazione	PAS ai sensi del d.gls. n.°28 del 2011 art. 6	Agosto 2024
-----------------------	---	-------------

Identificatore:

Elab. R.T. - 15

Denominazione elaborato:

Verifica dei potenziali ostacoli alla navigazione aerea

Formato foglio

A4 (210x297 mm)

DATA	MOTIVO REVISIONE	REDATTO	APPROVATO
30.08.2024	Prima emissione	ING. FRANCESCO CIRACI'	N/A

PROGETTISTA:

ING. FRANCESCO CIRACI'

Ordine degli Ingegneri della
prov. di Brindisi n. 1040



COMMITTENTE:

MESAGNE EST SOLAR PARK Srl

Sede Legale: Via Antonio Francavilla n°6
San Vito dei Normanni (BR) - 72019
C.F./P.IVA 02729220745



MESAGNE EST SOLAR PARK SRL

Amministratore Unico
P.Iva 02729220745

REPORT

Richiedente

Nome/Società:	Mesagne Est Solar Park	Cognome/Rag.	srl
C.F./P.IVA:	Comune		
Provincia	CAP:		
Indirizzo:	N° Civico:		
Mail:	PEC:		
Telefono:	Cellulare:		
Fax :			

Tecnico

Nome:	Francesco	Cognome:	Ciraci'
Matricola:	1598	Albo:	Brindisi

Ostacolo: Impianto fotovoltaico

Materiale: Acciaio

☐ Ostacolo posizionato nel Centro Abitato

☐ Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m



Gruppo Geografico

PUGLIA-BR-Mesagne-/

Nr	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	40° 35' 32.0" N	17° 50' 14.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
2	40° 35' 10.0" N	17° 50' 26.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
3	40° 35' 6.0" N	17° 50' 23.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
4	40° 35' 5.0" N	17° 50' 7.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
5	40° 34' 45.0" N	17° 49' 44.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
6	40° 34' 12.0" N	17° 50' 26.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
7	40° 34' 7.0" N	17° 50' 26.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						
8	40° 34' 7.0" N	17° 50' 32.0" E	45.0 m	3.47 m	48.47 m	0.0 m
Aeroporto di BRINDISI/Casale: interferisce con il Settore 4 di 14.51 m. Da sottoporre all'iter valutativo.						