



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

HEPV13 SRL

Via Alto Adige, 160/A

Trento

hepv13srl@legalmail.it

UFFICIO ENERGIA DELLA REGIONE PUGLIA

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI BRINDISI

Servizi: Tecnico, Urbanistica e ambiente

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ufficiotecnico@pec.comune.brindisi.it

ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it

E AGLI ENTI IN ALLEGATO

OGGETTO: HEPV13 srl – Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW denominato “Impianto 126” ricadente nel territorio di Brindisi.

Questo Servizio, a seguito dell’istanza presentata dal proponente con nota in atti al prot. n. 33201 del 31/10/2019, con nota prot. n. 248 del 05/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione.

Sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, è stato adottato il provvedimento negativo di compatibilità ambientale n. 98 del 12/10/2021 che è stato impugnato dal proponente con ricorso al Tar di Lecce.

Con sentenza n. 318/2023 del 6 marzo 2023, passata in giudicato il 10/10/2023, il Tar Puglia Lecce ha annullato il suddetto provvedimento dirigenziale n. 98 del 12.10. 2021.

Con nota prot. n. 035216 del 24/10/2023 questo Servizio ha dato avvio al procedimento di riesame del PAUR relativo al progetto di cui in oggetto indicandone contestualmente la Conferenza di Servizi.

Come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 38797 del 23/11/2023 la Conferenza di Servizi nella seduta del 10/11/2023 ha deciso:

1. di dover prendere atto dell’intervenuto D.L. n. 13/2023 che, in virtù del comma 11-bis dell’art. 47, esclude del tutto dall’ambito di applicazione della normativa sulla verifica della compatibilità ambientale alcune fattispecie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al di sotto della soglia dei 10 MW qualora rientranti nelle condizioni richiamate dal medesimo c. 11 bis;
2. di demandare all’Ufficio competente Regionale ogni atto necessario al prosieguo del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003;
3. di dover considerare concluso il procedimento per quanto di competenza del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi in riferimento alla specifica richiesta di PAUR e VIA ex art. 27 bis D.Lgs 152/2006.

Questo Servizio con nota prot. n. 41233 del 13/12/2023 ha presentato un interpello presso il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica con il quale si rappresentava quanto segue:

secondo la normativa precedentemente vigente, ha disposto l’assoggettamento a VIA di taluni progetti di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW. Allo stato attuale, pertanto, per

detti impianti convivono un provvedimento di assoggettamento a VIA in forza del quale detti progetti dovrebbero essere assoggettati a Valutazione d'Impatto Ambientale e le disposizioni del D.L. 13/2023 per le quali detti impianti non necessitano di alcuna verifica della compatibilità ambientale. Si chiede a codesto spett.le Ministero di chiarire tali aspetti.

Con nota in atti al prot. n. 41839 del 18/12/2023 il proponente in indirizzo dichiarava che *obbligo della Provincia è quello di continuare il PAUR riavviato a seguito della diffida della società proponente, inerente il giudicato amministrativo, con un esito ben preciso, attesa l'idoneità dichiarata dell'area, ovvero sia l'emissione di una VIA favorevole. Inoltre in detta nota il proponente dichiarava che la Provincia di Brindisi ha, nella conferenza PAUR del 10 novembre 2023, dichiarato l'idoneità dell'area proprio nel momento in cui ha declinato la competenza a continuarlo. Ma, in realtà, non vi è alcuno ostacolo normativo a continuare nel PAUR, poiché è facoltà del proponente scegliere un procedimento autorizzativo formalmente più gravoso ed è un dovere per l'amministrazione darvi corso.*

Con nota in atti al prot. n. 42609 del 27/12/2023, il Servizio Energia della Regione Puglia tra l'altro dichiarava che *il prefigurato subentro in tale ruolo alla Provincia, nel passaggio da PAUR ad AU non appare possibile senza una qualche soluzione di continuità, apparendo piuttosto consequenziale, che l'archiviazione del PAUR da parte dell'ente preposto travolga anche il procedimento di AU in esso incardinato.*

Con nota prot. n. 907 del 10/01/2024, tra l'altro, si rappresentava che *questo Servizio ritiene che il Servizio Energia in indirizzo, anche per il tramite del Comune interessato, potrebbe avere a disposizione i dati per poter definitivamente chiarire se nell'intorno di 1 km dal perimetro dell'impianto vi siano o meno impianti autorizzati e non realizzati in virtù dei quali andrebbe applicato l'abbattimento delle soglie dimensionali di cui al comma 9 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.... omississ... il proponente in indirizzo, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente, dovrà produrre una relazione dettagliata nella quale illustri il ricorrere delle fattispecie di cui al Decreto in questione sia in termini di cumulo con altri progetti che di localizzazione.*

Con nota in atti al prot. n. 2224 del 22/01/2024 il proponente in indirizzo ha notificato a questa Provincia ricorso al TAR Lecce avverso il suddetto verbale della Conferenza di Servizi del 10/11/2023.

Con nota in atti al prot. n. 2732 del 24/01/2024 il proponente in indirizzo, tra l'altro, rappresentava che *l'ufficio Settore Ambiente della Provincia chieda alla società proponente una relazione dettagliata sull'applicabilità del D.M. 52/2015 all'interno di un procedimento che essa stessa Provincia ha concluso e che non esiste più. Non si comprende, perciò, a che titolo la Provincia di Brindisi avanzi suddetta richiesta, del tutto avulsa da qualsiasi procedimento amministrativo in essere.*

Con nota prot. n. 122286 del 02/07/2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito *per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20MW (oggi 25MW) qualora ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 47, comma 11 bis, del D.L. 13/2023 per la valutazione ambientale si farà riferimento anche alle soglie ivi indicate.*

Con nota prot. n. 29777 del 23/09/2024 si chiedeva *al proponente in indirizzo di far conoscere a questo Servizio, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente e fatto salvo le dichiarazioni di cui sopra, se intende condurre il procedimento di VIA secondo quanto disposto da detta ultima richiamata disposizione ovvero se intende proseguire con il procedimento di PAUR di cui in oggetto. Con la medesima nota questo Servizio faceva presente che laddove dovessero essere state apportate modifiche al progetto in parola, il proponente, entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra, ha facoltà di trasmettere al Servizio scrivente la documentazione resa coerente con le eventuali modifiche apportate,*

Con nota in atti al prot. n. 30382 del 27/09/2024 il proponente non ha prodotto alcun elaborato di modifica del progetto in parola e ha dichiarato quanto segue:

- *vale la pena di rammentare che qualora la Provincia di Brindisi intendesse riattivare un qualsiasi procedimento amministrativo, in ordine all'istanza di PAUR descritta in oggetto, avrebbe il dovere anzitutto di revocare (in autotutela) e/o di annullare la propria conclusione procedimentale;*

- *l'area di impianto è idonea ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.lgs. 199/2021 e costituisce onere della Provincia riattivare il PAUR per dar corso al giudicato amministrativo.*

Questo Servizio con nota prot. n. 31273 del 04/10/2024 riavviava il procedimento di riesame del progetto di cui in oggetto e contestualmente convocava per il 25/10/2024 la seduta della Conferenza di Servizi. Come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 34723 del 04/11/2024, la Conferenza di Servizi decideva

- 1. di assegnare 20 giorni al proponente dalla notifica del verbale della conferenza per presentare le proprie osservazioni e/o dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati oltre che a quanto di seguito riportato:*
 - a. trasmettere gli atti di concessione per l'emungimento delle acque di falda dai pozzi indicati nella documentazione progettuale; il proponente inoltre dovrà dettagliare in ordine alle modalità di raccolta delle acque meteoriche sommariamente descritte nella documentazione agli atti;*
 - b. trasmettere una relazione di riscontro/ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Servizio Viabilità di questa Provincia espresso con nota prot. n. 33746 del 24/10/2024;*
 - c. alla luce delle integrazioni presentate nel tempo si rende necessario trasmettere l'intera documentazione progettuale aggiornata, completa e resa coerente in ogni sua parte rispetto alle scelte progettuali adottate e modifiche apportate; in via meramente esemplificativa si riporta che:*
 - i. le attività di pascolo descritte nella relazione agronomica depositata in sede di avvio del procedimento di riesame non risultano descritte nella relazione pedoagronomica trasmessa con nota in atti al prot. n. 33376 del 22/10/2024; tuttavia vi è un generico riferimento alle stesse nello studio di impatto ambientale trasmesso con nota prot. n. 33370 del 22/10/2024;*
 - ii. l'indice di pressione cumulativa riportato nelle relazioni dedicate e depositate agli atti in sede di istanza di riesame risulta essere pari a 2.72 mentre quello di cui allo studio di compatibilità ambientale depositato con nota in atti al prot. n. 33370 del 22/10/2024 risulta pari a 1.1;*
 - iii. nello studio di fattibilità ambientale trasmesso con nota prot. n. 33370 del 22/10/2024 non vi è riferimento alcuno all'intervento di rimboschimento;*
 - d. di chiedere al proponente di delocalizzare l'intervento di rimboschimento previsto nel territorio di S. Pancrazio Sal., nel territorio di Brindisi in quanto trattasi di misura di compensazione conseguente alla sottrazione di suolo agricolo;*
 - e. di dare evidenza da parte del proponente della definizione della Convenzione con il Comune di Brindisi relativa alle misure di compensazione;*
- 2. di chiedere all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di esprimere il proprio parere alla luce delle interferenze del progetto con corsi d'acqua;*
- 3. di chiedere al Servizio Paesaggio della Regione Puglia di esprimere il proprio parere a valere quale accertamento di compatibilità paesaggistica;*
- 4. di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da individuare da parte del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi secondo il cronoprogramma sopra proposto e condiviso da tutti i partecipanti.*

Da ultimo con nota in atti al prot. n. 39958 del 16/12/2024 il proponente dava riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi.

In relazione alla documentazione di pubblicare si rimanda a quanto già fatto presente al proponente con pregressa corrispondenza.

Sono da considerarsi acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi, salvo la facoltà di nuova espressione, i contributi degli Enti interessati di seguito indicati:

- SNAM – nota in atti al prot. n. 35786 del 27/10/2023;
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 17453 del 07/11/2023;
- ARPA – nota prot. n. 73479 del 07/11/2023;
- Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 37203 del 09/11/2023;

- Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 12472 del 12/10/2023;
- Comune di Brindisi – nota prot. n. 119661 del 09/11/2023;
- RFI – nota in atti al prot. n. 37363 del 10/11/2023;
- TERNA – nota in atti al prot. n. 37390 del 10/11/2023;
- Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 181262 del 12/04/2024, in atti al prot. n. 12082 del 12/04/2024;
- Sezione Demanio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 31490 del 07/10/2024;
- ANSFISA – nota in atti al prot. n. 32818 del 17/10/2024;
- ARPA – nota prot. n. 76530 del 21/10/2024, in atti al prot. n. 33130 del 21/10/2024;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 33241 del 22/10/2024;
- Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 33746 del 24/10/2024;
- ANSFISA – nota prot. n. 80465 del 07/11/2024;
- TIM – nota in atti al prot. n. 36348 del 15/11/2024;
- Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 593541 del 02/12/2024.

Si comunica alle amministrazioni ed enti interessati in indirizzo, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, che la documentazione che per ragione di privacy e/o segreto industriale risulta liberamente pubblicabile è disponibile sul sito della Provincia al seguente link:

<http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>

Si precisa che, in relazione alla pubblicazione sul sito di questa Provincia, resta in capo al proponente l'onere di verificare di aver richiesto espressamente, secondo le modalità già comunicate, la pubblicazione della documentazione complessivamente trasmessa.

Tanto premesso, la Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi in modalità sincrona è convocata presso questa Provincia in via De Leo n. 3, per il giorno **24/01/2025 alle ore 10:00** con il seguente ordine del giorno:

1. Espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
2. Acquisizione di tutti i pareri e/o titoli abilitativi per la realizzazione e gestione dell'impianto;
3. Determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90 in merito all'istanza di PAUR.

In ragione del notevole numero di istanze pendenti presso la Provincia alle quali bisogna dare corso ai prescritti procedimenti, al fine di far fronte agli obblighi imposti dalla vigente normativa, si rende necessario disciplinare in modo puntuale i lavori della Conferenza di Servizi, pertanto, ciascun Ente provvede a **formulare per iscritto le proprie motivazioni** poste a base della posizione espressa, facendo pervenire il proprio contributo a mezzo pec **entro il giorno precedente la seduta della Conferenza di Servizi laddove impossibilitato a presenziare alla seduta.**

La Conferenza si svolgerà in modalità telematica per il tramite della piattaforma **Multiparty Meeting** collegandosi al link <https://mm.cedrc.cnr.it/HEPV13>

In ragione del fatto che la piattaforma permette il collegamento simultaneo di un numero limitato di partecipanti, ciascun Ente potrà partecipare per il tramite di un solo collegamento al pari del proponente. Ai fini dei lavori della Conferenza, si richiamano inoltre, in particolare, le disposizioni di cui **all'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Si prega infine per qualsiasi comunicazione di rivolgersi ai seguenti riferimenti: Dott. Oscar Fernando D'Urso, tel 0831565388 Indirizzo email: oscar.durso@provincia.brindisi.it; Dott. Pasquale Epifani, tel. 0831/565333, indirizzo email: pasquale.epifani@provincia.brindisi.it.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 14-ter della L.241/1990.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993