



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 3 – Servizi tecnici

Viabilità e Regolazione
circolazione stradale

Prot. n. _____
(da citare nella risposta)

Brindisi, _____
Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA
00184540748
Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI
tel. 0831.565451 –
simona.bramato@provincia.brindisi.it
pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
SEDE

p.c.

HEPV13 SRL
Via Alto Adige, 160/A
Trento
hepv13srl@legalmail.it

OGGETTO : **HEPV13 srl**
Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW denominato “Impianto 126” ricadente nel territorio di Brindisi.

Interferenze con viabilità provinciale: SP ex SS16
Attraversamento trasversale aereo

PRESCRIZIONI ULTERIORI

VISTO

1. La documentazione prodotta dalla società HEPV 13 con n. prot. 39904 del 14.12.2024 in riscontro alla nota emessa da questo Servizio con prot. n° 0033746 del 24/10/2024;
2. La nota emessa da questa Provincia – Servizio Ambiente e Mobilità con prot. n. 41141 del 24.12.2024, con la quale si convocava Conferenza di Servizi decisoria per la data del 24.01.2025;

CONSIDERATO

Che dagli elaborati inviati da codesta società non si evince con chiarezza la distanza dei sostegni n. 45 e 46 dalla sede stradale e che tale distanza deve essere misurata non lungo l'allineamento dell'elettrodotto, ma in

direzione perpendicolare all'asse stradale e dal confine stradale come definito all'art. 3, c.1, punto 10 del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992);

si richiede specifico elaborato grafico riportante in modo chiaro e in scala adeguata:

1. la distanza dei sostegni (come precisato più sopra);
2. l'altezza del cavo dal piano viabile;

Con riferimento al punto 1, si precisa che per i manufatti o piantumazioni che rientrano nella definizione di ostacoli di cui al D.M. 223 del 18.02.1992 le distanze stabilite dal Codice della Strada sono da intendersi come valori minimi in quanto deve essere comunque rispettata, ove superiore, la distanza di sicurezza di cui all' art 3 del D.M. 2367 del 21.06.2004, da determinare ad opera del progettista mediante la relazione prevista dall'art. 3 dalla circolare n 62032 del 21.07.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, elaborata secondo i criteri della suddetta normativa da sottoporre a questa Provincia per eventuali valutazioni.

In assenza di tale chiarimento, dovrà ritenersi sospeso il parere di questo Servizio.

RIFERIMENTI TELEFONICI (Servizio Tecnico Viabilità)

Ing. Giuseppe SCARAFILE: 0831565233
Arch. Massimiliano STEFANO: 0831565492

IL R.U.P.
Ing. Giuseppe SCARAFILE



IL DIRIGENTE
Ing. Simona BRAMATO

