



Comune di Brindisi

Riscontro a prot.n. 130224 del 24/12/2024
130261 del 24/12/2024

nr. allegati /

OGGETTO: PAUR impianto agrovoltico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW denominato "Impianto 126" ricadente nel territorio di Brindisi. Terza conferenza dei servizi del 24/01/2025.
Società: HEPV13 srl
Parere Congiunto del Comune di Brindisi

PEC

Destinatari:

TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA

ai sensi dell'art. 47 del DLgs n.82 del 07/03/2005
Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al DLgs n.217 del 13/12/2017)
NON SEGUE COPIA CARTACEA

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c.
Alla Regione Puglia
Ufficio Energia
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Al Settore Ecologia e Ambiente
SEDE

Vista:

- la Delibera di Giunta Comunale 24 ottobre 2023, n. 333 "Atto di indirizzo per la definizione delle modalità di istruttoria per la determinazione delle misure compensative correlate alle istanze finalizzate alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili – costituzione dell'ufficio FER", con la quale è stato formulato apposito indirizzo finalizzato alla definizione delle modalità di istruttoria delle istanze relative alla realizzazione di impianti da energia rinnovabili attraverso la costituzione dell'Ufficio FER intersettoriale e di interfaccia, costituito dai funzionari responsabili dei settori competenti in materia.
- la Delibera di Giunta Comunale 21 novembre 2023, n. 374 "DELIBERAZIONE G.C. N.333 DEL 24/10/2023 ": ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE CORRELATE ALLE ISTANZE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO FER
"ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI : APPROVAZIONE DEI CRITERI DI GRADUAZIONE E DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BRINDISI", con la quale è stato approvato lo schema tipo di Convenzione disciplinante gli obblighi da assumersi da parte della Società proponenti gli interventi, in ordine alle modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nel Comune di Brindisi;
- la determina del Segretario Generale, Reg. Gen. N. 1890 del 23/11/2023 "DELIBERAZIONE G.C. N. 333 DEL 24/10/2023 – COSTITUZIONE DELL'UFFICIO FER (FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI)", con la quale è stato costituito l'ufficio FER (Fonti di Energia Rinnovabili). L'ufficio FER curerà l'istruttoria, previa indicazione di una conferenza dei servizi preliminare interna, finalizzata all'espressione del parere congiunto del Comune di Brindisi.
- Visti altresì gli atti di riorganizzazione del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio prot. n. 37272 del 10/04/2024 e prot. n. 76361 del 15/07/2024.

Premesso che:

- in data 25/10/2023 con note protocollo n. 113560 - 113590 - 113593, la Provincia di Brindisi comunicava l'avvio del procedimento di riesame del PAUR relativo al progetto di cui in oggetto;
- questo Comune ha trasmesso il parere congiunto con nota prot.n.129040 del 27/11/2023;
- in data 24/12/2024 con note protocollo n. 130224 e 130261, la Provincia di Brindisi convocava la conferenza dei servizi circa il procedimento di riesame del PAUR relativo al progetto di cui in oggetto, recante protocollo n.31273 del 04/10/2024;

Il progetto agrovoltico, della potenza di 7,75 MW, denominato "Impianto 126", e le relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), saranno realizzate nel territorio del Comune di Brindisi.

Dati catastaliComune di Brindisi

Foglio 20, Particelle 34-233;

Foglio 22, Particelle 28-29-30-31-35-36-37-59-60-61-70-82;



Comune di Brindisi
Sito istituzionale: www.comune.brindisi.it
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
Centralino tel. +39 0831 229111

Descrizione dei principali componenti dell'impianto agrivoltaico

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica avente potenza in immissione pari a 7.70MW e potenza moduli pari a 8.21MWp con relativo collegamento alla rete elettrica. Nel dettaglio, l'impianto fotovoltaico sarà suddiviso in n. 3 campi, oltre a numero di 3 cabine di raccolta, due da 2,5 MW e una da 2,75 MW, ognuna facente capo a uno dei tre sottocampi. Ulteriormente, il progetto prevede la realizzazione di una cabina da adibire a locale batterie e una cabina di consegna, da ubicare nel punto più prossimo alla stazione elettrica a cui l'impianto verrà collegato.

Collegamento della centrale alla rete di distribuzione

L'impianto fotovoltaico sarà allacciato alla rete elettrica di e-distribuzione in MT mediante realizzazione di nuova linea in cavo aereo e interrato, costituente l'impianto di rete per la connessione, direttamente nella cabina primaria AT/MT, CP CASIGNANO. Mentre all'interno della CP è prevista l'installazione di un nuovo quadro di MT oltre alla installazione di un trasformatore AT/MT 40MTA con il relativo stallo e collegamenti con i quadri di media tensione presenti nella CP in argomento. Lato impianto è prevista l'installazione di una nuova cabina di sezionamento e una nuova cabina di consegna per l'impianto di produzione. La linea di connessione sarà posata interrata a partire dalle sbarre di MT della CP CASIGNANO internamente dalla proprietà di e-distribuzione sino a raggiungere la cabina di sezionamento, dopo passerà in linea aerea, con tipologia in cavo e non conduttore nudo. A partire dalla cabina di sezionamento la linea sarà sospesa su palificazione fino a raggiungere la cabina di consegna.

Recinzioni e cancelli

L'impianto fotovoltaico sarà delimitato con recinzione costituita da rete metallica a maglia sciolta su paletti infissi nel terreno h. 2,00 e si accederà all'impianto stesso tramite un cancello scorrevole h.1,80.

Parere Urbanistico

Si conferma quanto riportato nel parere non favorevole reso con nota protocollo n. 129040 del 27/11/2023.

Parere Ambientale

Tenuto conto di quanto già espresso con parere prot 129040 del 27/11/2023, questo Settore conferma parere positivo alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

a) dimostrazione del possesso dei requisiti previsti delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici"

Conformemente a quanto riportato nelle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" (MITE giugno 2022), l'intervento proposto dovrebbe preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili. Per tale ragione, facendo riferimento alla nota della Provincia prot 34726 del 4/11/2024 (di trasmissione del verbale della Conferenza dei servizi del 25/10/2024) in cui si evidenzia che l'intervento "distanza meno di 100 metri da detti corsi d'acqua, rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 delle NTA del PAI in forza del quale non può essere consentito l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente", questo Ufficio fa presente che per poter connotare l'intervento in oggetto come "agrivoltaico", occorre che lo stesso rispetti i requisiti tra cui la destinazione ad attività agricola (e/o pascolo, apicoltura) di almeno il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico. Per tale ragione, laddove non fosse possibile l'impianto di colture agricole, occorre destinare a pascolo/apicoltura le aree in cui è consentito solo l'impianto di un prato permanente. Analogamente a quanto previsto per l'attività agricola, il Proponente dovrà dare evidenza dell'attività di pascolo e/o apicoltura comunicando agli enti competenti gli eventuali accordi con allevatori/apicoltori per tutto il ciclo di vita dell'impianto, oltre a fornire la documentazione che attesti la produzione delle suddette attività; Per quanto invece attiene le aree ove è consentito l'impianto di colture agricole, si ribadiscono le richieste di questo Comune già acquisite agli atti della Conferenza dei Servizi (rispetto delle Buone Pratiche Agricole, progetto agricolo dotato di procedure specifiche, previsione di un sistema di monitoraggio per la verifica dell'impatto sulle colture, risparmio idrico, produttività e continuità delle colture);

c) Impatto acustico

Si richiede di produrre, entro l'inizio dei lavori, una relazione previsionale impatto acustico che tenga in considerazione le emissioni prodotte dai mezzi d'opera previsti in cantiere. Si richiede, inoltre, di prevedere un monitoraggio, ante e post operam, in prossimità dei recettori individuati nel raggio di 500 metri, a seguito del quale, laddove dovessero risultare valori superiori ai limiti previsti dalla zona acustica di riferimento, dovrà essere applicato l'istituto della deroga ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge Regionale nr 3/2002 (Si demandano alla Provincia le determinazioni di cui all'art. 12 della L.R 3/2002.);

d) Campi elettromagnetici

Ai fini della verifica di quanto ipotizzato dal Proponente, si richiede allo stesso di effettuare, a lavori ultimati, prove sul campo che dimostrino l'esattezza dei calcoli e delle assunzioni fatte, demandando alle autorità competenti la verifica degli attraversamenti e delle interferenze con altre infrastrutture, in particolare per quanto concerne gli impatti CEM dovuti dall'impianto proposto, dalle sue connessioni e dai possibili effetti cumulativi indotti dalle infrastrutture elettriche presenti in zona.



Opere di compensazione

Nel rammentare quanto già evidenziato nel corso della conferenza dei servizi del 25/10/2024, in merito alle misure di compensazione ed alla proposta di "delocalizzare l'intervento di rimboschimento previsto nel territorio di S.Pancrazio salentino", si fa presente che la stessa **non è accoglibile**.

Si invita il Gestore a formulare adeguata proposta di "misure di compensazione ambientale" in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, avendo anche riguardo alla Legge Regionale n. 28/2022 ed alle Delibere della Giunta Comunale di Brindisi N. 333 del 24/10/2023 e N. 374 del 21/11/2023 (sottoscrizione di una convenzione col Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in cui sono indicate le opere di mitigazione ambientale comprese nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 o eventuale misura economica equivalente correlata alla realizzazione delle suddette opere)".

Per le osservazioni rilevate in narrativa si riporta **parere non favorevole**.

Ufficio FER (Fonti Energie Rinnovabili)

Istruttore Tecnico
Pianificazione e Gestione del Territorio
Geom. Maria Mura

Responsabile del Servizio
Pianificazione e Gestione del Territorio
Ing. Marco Locorotondo

Il Dirigente
del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Ing. Rosabianca Morleo

Responsabile del Servizio
Settore Ambiente e Igiene Urbana
Arch. Gianluca Storelli

Istruttore Tecnico
Settore Paesaggio e Demanio Costiero
Geom. Antonio Metallo

Il Dirigente
dei Settori Ambiente e Igiene Urbana
e Paesaggio e Demanio Costiero
Ing. Stefano Morciano

