



PROVINCIA DI BRINDISI

Area 3 – Servizi tecnici

**Viabilità e Regolazione
circolazione stradale**

Prot. n. _____
(da citare nella risposta)

Brindisi, _____
**Cod. Fisc. 80001390741 - Part. IVA
00184540748**
Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI
tel. 0831.565451 –
simona.bramato@provincia.brindisi.it
pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
SEDE

p.c.

HEPV13 SRL
Via Alto Adige, 160/A
Trento
hepv13srl@legalmail.it

OGGETTO : HEPV13 srl
Istanza di PAUR per la realizzazione di impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a circa 7,75 MW denominato “Impianto 126” ricadente nel territorio di Brindisi.

Interferenze con viabilità provinciale: SP ex SS16
Attraversamento trasversale aereo

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

VISTO

1. La convocazione della Conferenza dei Servizi per il riesame del PAUR, pervenuta a questo Ufficio con nota prot. n. 35216 del 24.10.2024;
2. Il parere tecnico già emesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 37118 del 09.11.2023;
3. Il riscontro da parte del proponente, pervenuto a questo ufficio con nota n. prot. 37272 del 10.11.2023, con il quale si affermava che non ci fossero attraversamenti interferenti con la viabilità provinciale;

CONSIDERATO

Che dalle planimetrie allegate risulta un attraversamento aereo trasversale sulla SP ex ss16, tra i sostegni denominati P45 e P46,

si richiede di rispettare nell'attraversamento le seguenti prescrizioni:

1	I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 4) devono presentare sostegni opportunamente distanziati dalla sede stradale, per consentire ampliamenti e comunque a distanza non inferiore all'altezza dei sostegni misurata dal piano di campagna.
2	L'altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R: 495/1992.

Tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso l'invio di una tavola tecnica con la chiara rappresentazione quotata delle distanze rispettate.

RIFERIMENTI TELEFONICI (Servizio Tecnico Viabilità)

Ing. Giuseppe SCARAFILE: 0831565233
 Arch. Massimiliano STEFANO: 0831565492

IL R.U.P.
 Ing. Giuseppe SCARAFILE



IL DIRIGENTE
 Ing. Simona BRAMATO



M.S.